

Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning

CTC GS 6-8

Bergvarmepumpe

400V 3N~



VIKTIG

LES GRUNDIG FØR BRUK
TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG BRUK

Demontering kjølemodul



1. Løsne kjølemodulens strømkontakt og slanger.



2. Fest de to bærehåndtakene i kjølemodulens nerkant.




3. Skru ut kjølemodulens festeskruer.



4. Dra ut kjølemodulen ved først å løfte fremkanten litt opp i bærehåndtakene.



5. Løft kjølemodulen ved hjelp av bærehåndtakene og bæreremmene.



6. Løfte kjølemodulen inn i produktet ved hjelp av bærehåndtakene og bæreremmene. Løsne bærehåndtaket, og monter strømkontaktene, slangene og skruene igjen.

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning

161 504 97-2 2018-11-08

CTC GS 6-8

Bergvarmepumpe

400V 3N~



Viktig angående lufting

For at produktet skal fungere slik det er tenkt, er det nødvendig med fullstendig avlufting av systemet.

Det er svært viktig at grunnnavluftingen av produktet og systemet utføres på en systematisk og grundig måte.

Avluftingsanordninger skal monteres på systemets naturlige høypunkter. Du kan grunnnavlufe varmtvannstanken under installasjonen ved å løfte på sikkerhetsventilen, som skal være montert på toppen av produktet.

Sirkulasjon av vannet skal utføres av de ulike delsystemene, radiatorsystemene, varmepumpesystemet og varmtvannsladesystemet (for manuell kjøring av pumper, vekselventil osv., gå inn i menyen Avansert/Service/Funksjonstest). Aktiver også vekselventilen under avluftingsprosessen. Det skal utføres grundig grunnnavlufting før systemet tas i bruk og varmepumpen startes.

Tips!

Mot slutten av grunnnavluftingen: øk vanntrykket i systemet til ca. 2 bar.

- Vann skal sirkuleres ved at man løfter de forskjellige delsystemene.
- Viktig! Etterluft gjenværende luft i radiatorer (elementene) og andre deler i systemet etter en tids drift.


Det samler seg etter hvert små mikrobobler i systemets "lommer", og det kan ta ganske lang tid før all luften er ute av systemet. Ved midlertidig økning av trykket vil resterende luftansamlinger komprimeres slik at de enklere blir med vannet ut og kan fjernes i lufteanordningene.

Tips!

Når luften fjernes, kan systemtrykket synke. Et altfor lavt systemtrykk øker risikoen for ulyder i systemet, samt for at det kan "suges" inn luft på pumpenes sugeside. Ha kontroll på systemtrykket. Husk at systemtrykket helt normalt varierer i løpet av året på grunn av temperaturforskjeller i varmesystemet.

Hvis du hører "skvalpelyder" i produktet, er dette et tegn på luft i systemet.

Også uteblitt varmtvannsfunksjon kan være et tegn på luft i systemet.



Informasjon i denne typen rute [i] er til hjelp for at produktet skal fungere optimalt.



Informasjon i denne typen rute [!] er ekstra viktig for korrekt installasjon og bruk av produktet.

Innehållsförteckning

Viktig angående lufting	4
Viktig å tenke på!	8
Husets varmeinnstilling	10
1. Tekniske data	14
1.1 Driftsområde CTC GS 6-8	16
2. Konstruksjon	18
3. Fabrikkinnställningar / innstilte verdier	19
4. Installasjon	22
4.1 Transport	22
4.2 Utpakking	22
4.3 Styringsfunksjoner std og med ekspansjonskort	23
5. Rørinstallasjon	24
5.1 Prinsippskjema	24
6. Tilkobling av kuldebærersystem	35
6.1 Tilkoblinger	35
6.2 Prinsippskisse kuldebærer	38
6.3 Kuldebærerpumpe (G20)	40
7. Elinstallasjon	41
7.1 Tilkobling av føler	42
7.2 Kontroll av tilkoblede følere	43
7.3 Trykk-/nivåvakt	43
7.4 Innstilling av effekt i reservemodus.	43
7.5 Pumpe diff.termostatfunksjon (G46) on/off	43
7.6 Varmesystem 2 (alt. Frikjøling)	44
7.7 Pool (ekstrautstyr)	45
7.8 Ekstern varmekilde (EVK)	45
7.9 CTC EcoVent (ekstrautstyr)	45
7.10 CTC SmartControl (ekstrautstyr)	45
7.11 Solvarme (ekstrautstyr)	46
7.12 Tilkobling strømføler (ekstrautstyr)	47
7.13 Koblingsskjema tank (A2)	48
7.14 Koblingsskjema VP-kjølemodul (A5)	50
7.15 Koblingsskjema ekspansjonskort (ekstrautstyr) (A3)	51
7.16 Komponentfortegnelse	53
7.17 Resistanser for følere	54
8. Førstegangs start	56
9. Drift og vedlikehold	58
10. Menyoversikt	60
11. Detaljbeskrivelse menyer	62
11.1 Startside	62
11.2 Romtemperatur	63
11.3 Varmtvann	67
11.4 Driftsinfo	69
11.5 Avansert	76
11.6 Varmepumpe	81
11.7 Elkolbe	82
11.8 VW-tank	83
11.9 Kommunikasjon	85
11.10 Frikjøling	85
11.11 Solpaneler (tilbehør)	86
11.12 Diff.termostatfunksjon	91
11.13 Pool (ekstrautstyr)	92
11.14 Ekstern varmekilde (EVK)	92
11.15 EcoVent (tilbehør)	93
11.16 Definere systemet	94
11.17 Definer fjernstyring	98
11.18 Fremgangsmåte fjernstyring	98
11.19 Smartgrid	101
11.20 Service	104
12. Feilsøking/egnede tiltak	110
12.1 Informasjonstekster	113
12.2 Alarmtekster	115

Egen informasjon til senere bruk

Fyll ut opplysningene nedenfor. De kan komme til nytte hvis noe skulle skje.

Produkt:	Serienummer:
Rørinstallasjon utført av:	Navn:
Dato:	Tel.nr.:
Elinstallasjon utført av:	Navn:
Dato:	Tel.nr.:

Gratulerer med ditt nye produkt



Du har kjøpt en CTC GS 6-8, som vi håper du blir veldig fornøyd med. På de påfølgende sidene kan du lese om hvordan du bør ta vare på varmepumpen din.

Oppbevar denne håndboken sammen med installasjons- og vedlikeholdsanvisningene. Med riktig vedlikehold vil du ha glede av din CTC GS 6-8 i mange år, og her finner du den informasjonen du trenger.

Den komplette varmepumpen

CTC GS 6-8 er en komplett varmepumpe som sørger for husets oppvarmings- og varmtvannsbehov. Den har en innebygd, energieffektiv (A-klassifisert) sirkulasjonspumpe for tilkobling til jord/bergsløyfen, det vil si den kalde siden. Tilkoblingen kan gjøres valgfritt på høyre side, venstre side eller på baksiden av varmepumpen.

CTC GS 6-8 har et styringssystem som:

- overvåker alle funksjonene i varmepumpen.
- tillater individuelle innstillinger.
- viser ønskede verdier, for eksempel temperaturer, driftstider, energiforbruk og feilmeldinger.
- på en enkel og strukturert måte forenkler innstillingen og feilsøking.

Den innebygde varmeveksleren gir rikelig med varmt vann. CTC GS 6-8 har også en såkalt kjellervarmefunksjon som maksimerer temperaturen ut i gulvsløyfene. Med den innebygde nattsenkingen kan du stille inn og endre temperaturen i huset gjennom døgnet, dag for dag.

Takket være lett tilgjengelige strømkomponenter og kjølemodul, samt gode feilsøkingsfunksjoner i styringsprogrammet, er CTC GS 6-8 servicevennlig.

Hvis du vil komplettere din CTC GS 6-8 med annen oppvarming, kan du enkelt gjøre det. Vi har valgt å kalle dette for Energyflex. Med Energyflex kan du for eksempel

- lade varmesystemet med solenergi.
- la en vannmantlet vedovn bidra med varme.
- koble til en bassengveksler for å varme opp et svømmebasseng.

Viktig å tenke på!

Kontroller spesielt følgende punkter ved leveranse og installasjon:

- Produktet skal transporteres og oppbevares stående.
- Fjern emballasjen og kontroller før monteringen at produktet ikke er blitt skadet under transporten. Meld fra om eventuelle transportskader til speditøren.
- Sett produktet på et fast underlag, helst betongfundament.
Hvis produktet skal stå på en myk matte, må det settes underlagsplater under føttene.
- Tenk på at det må være serviceplass på minst 1 meter foran produktet.
- Produktet må heller ikke senkes under gulvnivå.
- Unngå å plassere varmepumpen i rom med lett veggkonstruksjon der tilstøtende rom kan forstyrres av kompressor og vibrasjoner.
- Ved installasjon i ny bolig må forskriftene følges ved innstilling av maksimal effekt. Installatøren skal taste inn den firesifrede koden 8818, under meny: Service-/fabrikkinnstilt kodet, innen en uke, dette låser maksimal effekt.

Sikkerhetsforskrifter



Bryt strømmen med en allpolet bryter før alle inngrep i produktet.



Produktet må kobles til jord



Produktet er klassifisert som IPX1. Produktet må ikke spyles med vann.



Ved håndtering av produktet med løfteøre eller lignende må du sørge for at løfteanordningen, løfteørene og andre deler er uskadet. Opphold deg aldri under et løftet produkt.



Sett aldri sikkerheten i fare ved å demontere fastskrudde deksler, lokk eller annet.



Inngrep i produktets kjølesystem må kun utføres av autorisert person.



Installasjon og service av produktets elsystem må kun utføres av elektriker.

– Hvis strømkabelen er skadet, må den byttes ut av produsenten, produsentens serviceverksted eller lignende godkjent person for å unngå fare.



Kontroll av sikkerhetsventil:

– Sikkerhetsventil for kjele/system må kontrolleres regelmessig.



Produktet må ikke startes hvis det ikke er vannfylt i samsvar med anvisningene i kapittelet rørinstallasjon.



ADVARSEL: Produktet må ikke startes hvis vannet i varmeren kan være fryst.



Dette produktet kan brukes av barn over 8 år, samt personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, manglende erfaring eller kunnskap forutsatt at de er under oppsyn eller har fått instruksjoner om hvordan produktet brukes på en sikker måte og at de har forstått risikoene det medfører. Barn må ikke leke med produktet. Barn må ikke utføre rengjøring og vedlikehold hvis de ikke er under oppsikt.



Hvis denne anvisningen ikke følges ved installasjon, drift og vedlikehold, er Enertechs forpliktelser iht. gjeldende garantibestemmelser ikke bindende

Husets varmeinnstilling

Husets varmekurve

Varmekurven er en sentral del av produktets styring da det er denne innstillingen som forteller styringssystemet hvor stort temperaturbehov boligen har ved ulike utetemperaturer. Det er viktig at varmekurven blir riktig innjustert for at du skal få så god funksjon og økonomi som mulig.

Én bolig trenger 30 °C på radiatorene når det er 0 °C ute, en annen trenger 40 °C. Forskjellen mellom ulike boliger skyldes blant annet radiatorenes areal, antall radiatorer og hvor godt isolert huset er.

Innstilt varmekurve prioriteres alltid. Romføleren kan bare til en viss grad øke eller redusere varmen utover den innstilte varmekurven. Ved drift uten romføler er det den valgte varmekurven som bestemmer temperaturen ut til radiatorene.

Innjustering av grunnvarmen for varmekurven

Du bestemmer selv varmekurven for boligen ved å stille inn to verdier i styringssystemet. Dette gjør du i menyen Avansert/Innstillinger/Radiatorsystem/Helning eller Justering. Be installatøren hjelpe deg å stille inn disse verdiene.

Innjusteringen av varmekurven er svært viktig og kan i enkelte tilfeller dessverre ta noen uker. Den beste måten er å velge drift uten romfølere den første tiden. Systemet arbeider da kun etter utetemperaturen og husets varmekurve.

Under innusteringsperioden er det viktig at:

- Nattsenkingsfunksjonen ikke er valgt.
- Alle termostatventiler på radiatorene er helt åpne.
(Dette for å finne den laveste kurven for den beste varmepumpeøkonomien)
- Utetemperaturen ikke er høyere enn +5 °C. (Hvis utetemperaturen er høyere ved installasjonen, bruker du fabrikkinnstilt kurve til utetemperaturen synker til passende nivå.)
- Radiatorsystemet fungerer og er riktig innjustert mellom ulike sløyfer.

Egnede grunnverdier

Under installasjonen kan du sjeldent gjøre en nøyaktig innstilling av varmekurven direkte. Da kan verdiene nedenfor være et godt utgangspunkt. Radiatorer med små varmeavgivende flater krever høyere turtemperatur. Under Avansert/Innstillinger/Radiatorsystem/ kan du stille inn helningen (varmekurvens helning) for varmesystemet.

Anbefalte verdier er:

Kun gulvvarme	Helning 35
Lavtemperatursystem (velisolerte hus)	Helning 40
Normaltemperatursystem (fabrikkinnstilling)	Helning 50
Høytemperatursystem (eldre hus, små radiatorer, dårlig isolert)	Helning 60

Innjustering av varmekurven

Metoden nedenfor kan brukes til å justere inn riktig varmekurve.

Innjustering hvis det er for kaldt inne

- Hvis utetemperaturen er lavere enn null grader:
Øk verdien ved Helning et par grader.
Vent deretter et døgn ved behov for ytterligere justering.
- Hvis utetemperaturen er høyere enn null grader:
Øk verdien ved Justering et par grader.
Vent deretter et døgn ved behov for ytterligere justering.

Innjustering hvis det er for varmt inne

- Hvis utetemperaturen er lavere enn null grader:
Reduser verdien ved Helning et par grader.
Vent deretter et døgn ved behov for ytterligere justering.
- Hvis utetemperaturen er høyere enn null grader:
Reduser verdien ved Justering et par grader.
Vent deretter et døgn ved behov for ytterligere justering.




For lavt innstilte verdier kan gjøre at ønsket romtemperatur ikke oppnås. Du må da justere varmekurven etter behov iht. ovennevnte.
Når grunnverdiene er noenlunde riktig innstilt, kan du finjustere kurven direkte i normalvisningsmenyen Romtemperatur.

Eksempel på varmekurver

I diagrammene nedenfor ser du hvordan varmekurven endres ved ulike innstillinger av helningen. Kurvens helning beskriver radiatorenes temperaturbehov ved ulike utetemperaturer.

Helning

Verdien på helningen som stilles inn, er turtemperaturen når utetemperaturen er -15°C



Justering


Kurven kan parallellforskyves (justeres) ønsket antall grader for å tilpasses ulike systemer/hus.

Helning 50°C

Justering $+5^{\circ}\text{C}$

Helning 50°C

Justering 0°C




Et eksempel

Helning 60°C

Justering 0°C

I dette eksemplet er maks. utgående turtemperatur stilt inn på 55°C .

Minste tillatte tur er 27°C . (f.eks. sommerkjellervarme eller gulvsløyfer i baderom).



Sommerkjøring

Alle boliger har egenoppvarming (lamper, komfyr, personvarme osv.) som gjør at varmen kan slås av ved en lavere utetemperatur enn ønsket romtemperatur. Jo bedre isolert huset er, desto tidligere kan varmen fra varmepumpen slås av.

Eksemplet viser produktets grunninnstilling på 18 °C, verdien "**Varme av, ute**" kan endres i menyen Avansert/Innstillinger/Varmesystem.

I systemer med radiatorpumpe innebefatter avslått varme at radiatorpumpen stoppes. Varmen startes automatisk når det igjen trengs varme.

Automatikk eller fjernstyrt sommerperiode

Fra fabrikken inntrer "sommer" ved 18 °C med automatikk fordi "Varmemodus" er stilt på "Auto".

Varmemodus

Auto betyr automatikk.

På betyr at varmen er på. For systemer med shunt og radiatorpumpe arbeider shunten til børverdi temperatur og radiatorpumpen er på.

Av betyr at varmen er avslått. For systemer med radiatorpumpe er radiatorpumpen avslått.

Varme, ekst. modus

- (-/Auto/På/Av)


Mulighet til å fjernstyre om varmen skal være på eller av.

Auto betyr automatikk.

På betyr at varmen er på. For systemer med shunt og radiatorpumpe arbeider shunten til børverdi temperatur og radiatorpumpen er på.

Av betyr at varmen er avslått. For systemer med radiatorpumpe er radiatorpumpen avslått.

– Intet valg betyr ingen funksjon ved aktivering.



1. Tekniske data

Elektriske data		GS 6	GS 8
Eldata		400V 3N~ 50 Hz	
Merkeffekt	kW	11,5	12,7
Maks startstrøm	A	16,6	17,7
Elkolbe (regulerbar, trinn på 0.3 kW)	kW	9	
Maks. elkolbeeffekt ved gruppesikring 10 / 16 / 20 / 25 A	kW	2,1 / 6,9 / 9 / 9	2,1 / 6,9 / 7,8 / 9
Maks. driftsstrøm, kompressor	A	3,5	5,1
Maks. tillatt impedans i tilkoblingspunkt*	Ω	0,18	
IP-klasse		IPX1	

*Maks. tillatt impedans i strømtilkoblingspunktet i samsvar med EN 61000-3-12. Hvis impedansen i strømtilkoblingspunktet er høyere enn det som er angitt, må du kontrollere med netteier før utstyret kjøpes inn.

Driftsdata varmepumpe		GS 6	GS 8
Avgitt effekt ¹⁾ @ 0/35 0/45 0/55	kW	6.04 5.59 5.31	8.29 7.87 7.47
COP ¹⁾ @ 0/35 0/45 0/55	-	4.52 3.52 2.71	4.77 3.63 3.08
Avgitt effekt ¹⁾ @ 5/35 5/45 5/55	kW	6.80 6.49 6.24	9.52 8.96 8.59
COP ¹⁾ @ 5/35 5/45 5/55	-	5.11 4.03 3.15	5.40 4.24 3.49
Nominell varmeeffekt (PDesign) gjennomsnittlig klima 35/55 °C	kW	6.9 / 6.4	9.4 / 8.6
Nominell varmeeffekt (PDesign) kaldt klima 35/55 °C	kW	6.6 / 6.0	9.1 / 8.5
SCOP gjennomsnittlig klima (EN 14825) @ 0/35 0/55		4.7 / 3.7	5.0 / 3.9
SCOP kaldt klima (EN 14825) @ 0/35 0/55		4.8 / 3.8	5.0 / 4.0

¹⁾ EN14511:2013, inkl. varmebærerpumpe og brinepumpe

Varmebærersystem		GS 6	GS 8
Vannvolum kjele (V)	l	229	
Maks. driftstrykk kjele (PS)	bar	3.0	
Maks. temperatur kjele (TS)	°C	100	
Varmebærersystem min. sirkulasjon ²⁾	l/s	0.14	0.20
Varmebærersystem nominell sirkulasjon ³⁾	l/s	0.28	0.39
Trykksfall varmebærer	Se diagram i kapitlet Rørinstallasjon		
²⁾ Ved Δt = 10 K og 0/35 °C varmepumpedrift.			
³⁾ Ved Δt = 5 K og 0/35 °C varmepumpedrift.			

Kuldebærersystem		GS 6	GS 8
Væskevolum (V)	l	2,3	2,9
Kuldebærersystem min./maks. temp (TS)	°C	-5 / +20	
Kuldebærersystem maks. trykk (PS)	bar	3.0	
Kuldebærersystem min. sirkulasjon, $\Delta t = 5$ K	l/s	0.22	0.31
Kuldebærersystem nominell sirkulasjon, $\Delta t = 3$ K	l/s	0.37	0.51
Pumpekapasitet	Se diagram i kapitlet Rørinstallasjon		

Tappevannssystem		GS 6	GS 8
Vannvolum (V)	l	1.7	
Maks. driftstrykk (PS)	bar	10	
Maks. driftstemperatur (TS)	°C	100	
Varmtvannsproduksjon iht. prEN16147		Økonomi/Normal/Komfort	
Varmtvannskapasitet (40°C)	l	210 / 239 / 304	210 / 241 / 304
COP/ (Tappesyklus, L/ XL/ XL)		2.19 / 2.49 / 2.32	2.58 / 2.78 / 2.57

Rørtilkoblinger		GS 6	GS 8
Kuldebærer utv. diam. Cu-rør (fleksibel slange)	mm	28	
Varmebærer utv. diam. Cu-rør	mm	22	
Varmtvannstilkobling utv. diam	mm	22	
Kaldtvannstilkobling utv. diam	mm	22	


Øvrige data		GS 6	GS 8
Kuldemediemengde (R407C, Fluoriserende drivhusgasser GWP 1774)	kg	1,9	
CO ₂ ekvivalent	ton	3.370	
Bryteverdi pressostat HT	MPa/bar	3.1/31	
Vekt med/uten emballasje	kg	267 / 237	270 / 240
Dybde x Bredde x Høyde	mm	673 x 596 x 1882	673 x 596 x 1882
Nødvendig reisehøyde	mm	1940	
Lydeffekt (L _{WA}) iht. EN 12102 ved 0/35	dB(A)	41	39
Heat pump Keymark Cert.NO.		012-SC1212-17	012-SC1263-17



Produktene krever ingen årlig kontroll når det gjelder lekkasjekontroll av kjølemediet.

1.1 Driftsområde CTC GS 6-8

Området er basert på standard driftsforhold og kan derfor avvike noe ved ulike installasjoner.

(t_{ci} = temperatur brine in)






1. Kaldt vann Ø22
2. Varmt vann Ø22
3. Retur Ø22
4. Turledning Ø22
5. Ekspansjonstilkobling/løftemuffe G 3/4"
6. Tilkobling lufting G 1/2"

2. Konstruksjon

Bildet nedenfor viser varmepumpens prinsipielle oppbygning.

Energien i fjellet eller bakken hentes ut av kjølesystemet. Deretter øker kompressoren temperaturen til et nivå som kan brukes. Så overføres energien til varmesystem og varmtvann.



3. Fabrikkinnstillinger / innstilte verdier

Radiatorsystem	Fabrik-kverdi	Innstilt verdi
Maks tur °C	60	
Min turtemp °C	Av	
Varme modus	Av	
Varme modus, ekstern	Av	
Varme av, ute °C	18	
Varme av, tid	120	
Helning °C	50	
Justering °C	0	
Nattsenking av °C	5	
Romstemp senkes °C	-2	
Tur senkes °C	-3	
Alarm lav romstemp. °C	5	
Smart lav pris °C	1	
Smart lav pris °C	2	
Maks tid varme	20	
Ladepumpe %	60	
Gulvfunksjon	Av	
Gulvfunksjon temp °C	25	

Varmepumpe	Fabrik-kverdi	Innstilt verdi
Tariff VP	Av	
Smart Blokkering VP	Av	
Start ved gradminutt	-60	

Pool	Fabrik-kverdi	Innstilt verdi
Pooltemp °C	22	
Pool diff °C	1.0	
Maks tid Pool	20	
Lade pumpe %	50	
Smart lav pris °C	1	
Smart lav pris °C	2	

Elkolbe	Fabrik-kverdi	Innstilt verdi
Maks elkolbe kW	9.0	
Maks elkolbe VV kW	0	
Start ved gradminutt	-500	
Diff steg, gradminutt	-50	
Hovedsikring A	20	
Matespenning	3x400V	
Tariff EL	Av	
Smart blokkering el	Av	

Parameterliste ventilasjon

Ventilasjon	Fabrikkverdi	Min.verdi	Maks. verdi
Tilpasset hastighet (RPS)	100	10	100
Tvungen hastighet (RPS)	80	10	100
Normal hastighet (RPS)	50	10	100
Redusert hastighet (RPS)	20	10	100
Ettergangstid (minutter), ikke i normal modus	30		10 timer
Nattkjøling	Avstengt		
Start tempdiff. inne/ute	3 °C	1	10
Stopp tempdiff. inne/ute	1 °C	0	10
Diff. inne/ute (hardkodet)	3 °C		
Ukeprogram	Av		

Parameterliste solcellepaneler

Sol	Fabrik-kverdi	Innstilt verdi
Ladestart diff °C	7	
Ladestopp diff °C	3	
Ladepumpe min hast %	20	
Senstortest aktiv	Nei	
-Test / pause, min	4 / 30	
Vinterpause	Nei Nov- Feb	
Prioritere lading	EVK-tank	
Flow l/min	6.0	
Overtemp vern panel	Nei	
-Maks paneltemp °C	120	
Kjøle overtemp. i tank	Nei	
-Tank kjøles ned til °C	50	
Frostvern panel	Nei	
-Aktiv ved paneltemp °C	-25	
Prioritere beskyttelse	EVK-tank	
Ekstern varmekilde (EVK-tank)	Fabrik-kverdi	Innstilt verdi
Ladetemperatur °C	60	
Maks tillatt tanktemperatur °C	70	
EcoTank	Fabrik-kverdi	Innstilt verdi
Ladetemperatur °C	60	
Maks tillatt tanktemperatur °C	70	
X-volum	Fabrik-kverdi	Innstilt verdi
Ladetemperatur °C	60	
Maks tillatt tanktemperatur °C	70	
Lading av borehull	Fabrik-kverdi	Innstilt verdi
Tilbakelading aktiv	Nei	
Ladestart diff °C	60	
Ladestopp diff °C	30	
-Maks brine temperatur °C	18	
Lader EVK-tank	Fabrik-kverdi	Innstilt verdi
Ladestart diff °C	7	
Ladestopp diff °C	3	
Ladetemperatur °C	60	

Denne siden er for
innstillinger sol.

4. Installasjon

Dette kapittelet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker.

Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner og innstillinger med huseieren og til å svare på eventuelle spørsmål. Både varmepumpen og du tjener på at brukeren har det helt klart for seg hvordan anlegget fungerer og skal vedlikeholdes.

! Produktet skal oppbevares og transporteres stående.

4.1 Transport

Transporter produktet til oppstillingsplassen før du tar av emballasjen.

Håndter produktet på en av følgende måter:

- Gaffeltruck
- Løfteøre som monteres i løftemuffe på oversiden av varmepumpen på ekspansjonstilkoblingen.
- Løftestropper rundt pallen. **OBS!** Kan kun brukes med emballasjen på.

Vær klar over at varmepumpen har høyt tyngdepunkt og bør håndteres varsomt.

4.2 Utpakking

Når varmepumpen står inntil oppstillingsplassen, kan du ta av emballasjen.

Kontroller at produktet ikke er blitt skadet under transporten. Meld fra om eventuelle transportskader til speditøren. Kontroller også at leveransen er komplett iht. listen nedenfor.


! Siden kjølemodulen kan tas ut, må det være minst en meter ledig plass foran produktet, og det må ikke monteres under gulvnivå.

Leveringsomfang

- Varmepumpe CTC GS 6-8,
- Utetøler
- 2 stk. brineslanger
- Installasjons- og vedlikeholdsanvisning
- Sikkerhetsventil for varmesystem, 2,5 bar (3)
- Sikkerhetsventil for kald side, 3 bar
- Kabelstrips 2 stk.
- Støttehylser 2 stk.
- Klemringeskoblinger, 2 stk., til brineslangene.
- Brinenivåbeholder
- Filterkuleventil, magnet for varmesystemets returledning
- Smussfilter for tappekaldtvann
- Automatisk lufteventil (9)
- Manometer (11)
- Samlingsrør (8)
- Foring 3/4" x 3/8" (10)
- Foring 1/2"x3/8" (12)

Tilbehør

- Påfyllingskobling brine
- Romføler
- Dekkåpe



4.3 Styringsfunksjoner std og med ekspansjonskort

Fra fabrikken leveres produktet med styringsfunksjoner som beskrevet under «Grunnfunksjoner» nedenfor.

Ved å komplettere med tilbehøret ekspansjonskort (A3), får man også solstyring med sine varianter, som tilbakelading av borehull og ulike tanker. I tillegg tilkommer styring for VVC og basseng.

Grunnfunksjoner (innebygd i fabrikkutførelse)	Funksjoner med ekspansjonskort (A3) (tilbehør)
<ul style="list-style-type: none">• Varmesystem 1• Varmesystem 2*• EVK-tank*• Difftermostat*• Frikjøling*• CTC SMS*• Fjernstyring• SmartGrid <p>* Krever tilbehør som: Ekstraføler, shuntgruppe 2 og så videre.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Solstyring• VVC (varmtvannssirkulasjon)• Pool


5. Rørinstallasjon

Installasjonen skal utføres iht. gjeldende normer, se BBR samt Varmt- og hetvannsanvisningene 1993. Produktet skal kobles til ekspansjonskar i åpent eller lukket system. **Husk å spyle rent varmesystemet før tilkobling.** Utfør alle installasjonsinnstillingar i samsvar med beskrivelsen i kapittelet Førstegangs start.

5.1 Prinsippskjema

Her vises den prinsipielle tilkobling av varmepumpen til boligens varme- og tappevannssystem. Anlegg og systemer kan være forskjellige, for eksempel ved ett- eller torørssystem, noe som gjør at den ferdige installasjonen kan avvike. Tilkobling av kald side, se kapittelet Tilkobling av kuldebærersystem.

I Varmesystem 2 kan bare gi samme eller lavere temperatur enn varmesystem 1.



5.1.1 Påfyllingsventil, varmesystem

Monter påfyllingsventilen mellom tappekaldtvannstilkoblingen og varmesystemets returledning.

5.1.2 Tilbakeslagsventil

Monter tilbakeslagsventil på innkommende tappekaldtvannstilkobling.

5.1.3 Avstengingsventiler

Det er viktig å montere avstengingsventiler (94) på turledningen.

Den medfølgende filterkuleventilen (95) monteres på varmesystemets returledning.

5.1.4 Sikkerhetsventil

Varmepumpens sikkerhetsventil (2,5 bar) for varmesystemet må monteres i samsvar med gjeldende regler. Avløp kobles til gulvsluk, enten direkte eller via trakt dersom avstanden overstiger to meter. Avløpet skal ha fall mot sluk, installeres frostfritt og være åpent/trykkløst.

OBS! Det må monteres avløp til sluk!

5.1.5 Manometer systemtrykk

Monter manometeret på ekspansjonsledningen eller på varmesystemets returledning.

OBS! Det er viktig at det monteres avstengingsventiler på både tur- og returledning.


5.1.6 Tilkobling av ekspansjonskar (tilbehør)

Det er best å koble varmepumpen til et lukket ekspansjonskar.

Varmepumpen er klargjort for montering av et 18 liters lukket ekspansjonskar, som plasseres på oversiden av produktet. Ekspansjonskar med nødvendige slanger og tilbehør er tilgjengelig som ekstrautstyr.

Hvis du bruker et åpent system, må avstanden mellom ekspansjonskar og den høyestliggende radiatoren ikke være mindre enn 2,5 meter for å unngå luft i systemet.

Hvis varmepumpen kobles til sammen med en annen varmekilde, for eksempel eksisterende fyrkjelle, må anleggene ha separate ekspansjonskar.



Plassering av ekspansjonskar.


5.1.7 Ekspansjonskarets fortrykk

Fortrykket i ekspansjonskaret dimensjoneres etter høyden (H) mellom den høyest plasserte radiatoren og ekspansjonskaret.


Systemtrykket skal stilles 0,3 bar høyere enn fortrykket i ekspansjonskaret. For eksempel innebærer et fortrykk med 1,0 bar (5 mvp) at høydeforskjellen maksimalt kan være 10 m.

Maksimal høyde (H) (m)	Fortrykk (bar)	Systemtrykk (bar)	Maksimalt volum i varmesystemet (ekskl. produkt) (L)
5	0,5	0,8	310
10	1,0	1,3	219
15	1,5	1,8	129

Tabellen forutsetter installasjon av ekspansjonskaret som medfølger i CTC installasjonssett GS, som er tilgjengelig som ekstrautstyr.




5.1.8 Trykkfallsdiagram CTC GS 6-8 – varm side




5.1.9 Varmebærerpumpe (G11)

Yonos Para RS 25/7,5 PWM1 130



5.1.10 Elektrisk avstengingsventil Y47


Hvis man har to varmesystemer og ønsker grunnvarme i varmesystem 2 og varmen avslått om sommeren i varmesystem 1, så kan man bruke en elektrisk avstengingsventil (Y47). Skinne A13 er spennungssatt under oppvarmingssesong og ikke spennungssatt i sommersesongen.



5.1.11 Varmtvannssirkulasjon (ekstrauststyr)

Innstillinger for varmtvannssirkulasjon krever installasjon av tilbehøret Ekspansjonskort.

Varmvannssirkulasjon kobles som vist i prinsippskjemaet. Pumpe G40 brukes til å sirkulere varmtvann.



5.1.12 Ekstern varmekilde (EVK)


Denne funksjonen brukes for å koble ytterligere varmekilder til varmesystemet, for eksempel vannmantlet kamin eller solvarme.

Varmen fra den eksterne varmekilden shuntes inn i systemet når innstilt temperatur i den eksterne tanken er oppnådd og er minst 5 °C varmere enn børverdien. Shuntingen stoppes når temperaturen er 3 °C varmere. Kompressoren og elkolben slås av så lenge det er tilstrekkelig energi i den eksterne varmekilden. Varme shuntes ut til både varmesystemet og til varmtvann.

Shuntingen avsluttes også hvis det oppstår alarm i: Turføler 1, VPinn-føler, komm.feil VP eller om turføler 1 blir varmere enn 80 °C.

Innstillingene finner du under innstillinger / Ekstern varmekilde.

OBS! Når en ekstern varmekilde kobles til varmepumpen, bør det monteres et magnetfilter på returledningen mellom EVK og varmepumpe for å beskytte varmeveksleren.



5.1.13 Diff.termostatfunksjon

Diff.termostatfunksjon brukes hvis man vil overføre varme fra en tank med føleren (B46) til tank med føleren (B47).

Funksjonen sammenligner temperaturen i tankene, og når det er varmere i tank (B46), startes lading til tank (B47).


OBS! For enkelte varmekilder, for eksempel kjeler for fast brensel, anbefales det ladeautomater for blant annet å motvirke kondens i ildstedet.

Denne funksjonen kan ikke kombineres med sol system 2 med EcoTank.

Dette fordi det er den samme sirkulasjonspumpen (G46) som brukes.

Under driftsinfo vises informasjonen «Ekst.tank Pumpe/°C».

i Sørg for høy vannmengde i pumpe (G46) slik at du oppnår lav temperaturdifferanse, ca. 5–10 °C, over EVK-tanken under lading.



5.1.14 Pool (ekstrautstyr)


Pool kobles til systemet ved hjelp av en vekselventil (Y50). Det monteres en veksler for å holde væskene adskilt.

Når poolen varmes opp, bytter vekselventilen (Y50) retning, og poolpumpen (G51) starter.

Elkolbe brukes aldri til pooloppvarming.

Når det ønskes konstant flyt i poolvannet, kobles poolpumpen (G51) med separat mating og konstant spenning.

For å koble pooloppvarming til varmesystemet, kreves tilbehøret Ekspansjonskort.



5.1.15 Solvarme (ekstrautstyr)

Solvarme kobles til systemet via tanken på en ekstern varmekilde (EVK-tank).

Hvor mange solpanealer som kan kobles til, avhenger av vannvolumet i produktet/tankene som solpanelene skal kobles til.

System 1


System 1 er en systemoppbygging med solvarme direkte til tanken på en ekstern varmekilde (EVK-tank).

Ladevilkår (hovedvilkår, fabrikkverdier)

Lading starter når B31 er 7 °C varmere enn B47.

Lading stoppes når differansen er 3 °C mellom B31/B30 eller når ladetemperaturen er oppnådd.

Den eksterne varmekildens tank (01) kan også ha en solsløyfe. Da er det ikke behov for varmeverksler (F2), pumpe (G32) eller en tilbakeslagsventil (Y11).



Kun prinsippskjema. Installatøren kompletterer med ekspansjonskar, sikkerhetsventiler, avluffer og lignende, samt dimensionerer anlegget.

System 2

System 2 er en systemoppbygging med solvarme direkte til tanken på en ekstern varmekilde (EVK-tank) og en ekstra buffertank (for eksempel CTC EcoTank). Systemet gjør det mulig å bruke større overflate for å fange sollys, siden systemet har større vannvolum.

Ladevilkår

Lading starter når B31 er 7 °C varmere enn B42.

Buffertank **uten** sløyfe:


Lading stoppes når differansen er 3 °C mellom B31/B30 eller når ladetemperaturen er oppnådd.

Buffertank **med** sløyfe:

For tank med solsløyfe stoppes ladingen når B31 er 3 °C varmere enn B42.

Lading til EVK-tank sammenligner føler B41 med B47.

Buffertanken (02) kan også ha en solsløyfe. Da er det ikke behov for varmeverksler (F2), pumpe (G32) eller en tilbakeslagsventil (Y11).



Kun prinsippskjema. Installatøren kompletterer med ekspansjonskar, sikkerhetsventiler, avlukter og lignende, samt dimensjonerer anlegget.

System 3


System 3 er en systemoppbygging med ekstra volum kalt 03. Det kan være en stor ekstratank eller en pool. Jo større vannvolum, desto større solfangerflate.

Solvarme kobles til tanken til en ekstern varmekilde (EVK-tank) og en ekstra buffertank (for eksempel CTC EcoTank). Systemet gjør det mulig å bruke større overflate for å fange sollys, siden systemet har større vannvolum.

Ladevilkår


Lading starter når B31 er 7 °C varmere enn B42, alternativt B47.

Lading stoppes når differansen er 3 °C mellom B31/B30 eller når ladetemperaturen er oppnådd.



Kun prinsippskjema. Installatøren kompletterer med ekspansjonskar, sikkerhetsventiler, avlukter og lignende, samt dimensjonerer anlegget.

5.1.16 Prinsippskjema (totalskjema)



6. Tilkobling av kuldebærersystem

Montering og tilkobling av kuldebærersystem, det vil si kollektor til fjell eller bakke, skal utføres av kvalifisert fagmann og i samsvar med gjeldende bestemmelser.

Påse at det ikke kommer skitt i kollektorslangene. De må renspyles før tilkoblingen. La alltid dekkpluggene være på under arbeidet.


Temperaturen i kuldebærersystemet kan være lavere enn 0 °C. Derfor er det viktig at det **ikke** brukes vannbaserte smøremidler og lignende under installasjonen. Det er også viktig at alle deler kondensisoleres for å unngå isdannelse.

6.1 Tilkoblinger

Brinesystemet kan kobles til på høyre side, venstre side eller på baksiden av varmepumpen. Klipp bort dekkplaten på den siden brinekoblingen skal kobles til. Isoleringen innenfor dekkplaten har spor som gjør det enkelt å skjære ut et gjennomføringshull for de medfølgende brineslangene. Når det er tatt hull i både isolering og sideplate, utføres monteringen på følgende måte:

1. Medfølgende beskyttelseslist legges rundt kanten på hullet i isolasjonsplaten for å beskytte brineslangene. Ved behov må listens lengde tilpasses slik at den passer i hullet.
2. Monter vedlagte klemringskoblinger på kjølemodulens tilkoblingsrør. For å gjøre monteringen enklere, kan brinepumpens øvre tilkobling løsnes og vris ved behov.
3. Før brineslangene gjennom hullet i sideplatene, og koble dem til klemringskoblingene. Påse at isolasjonen dekker alle deler av koblingen for å unngå at det danner seg is og kondens.
4. Deretter installeres kollektorsystemet som vist i prinsippskissen.


Du kan også koble turledningen på den ene siden og returnen på den andre. Se Målopplysninger for mål og dimensjoner. Rørdimensjonen mellom varmepumpen og kollektorsløyfen skal ikke være mindre enn Ø28 mm.



6.1.1 Tilkoplingsalternativ

Montering på venstre side


1. Bruk bakre gjennomføringshull
 2. Skyv inn slangen «brine ut» fra siden
 3. Trekk ut slangen fra forsiden samtidig som slangen skyves inn fra siden
 4. Monter «brine in»-slange
 5. Skyv inn slangen fra siden
 6. Trekk ut slangen fra forsiden samtidig som slangen skyves inn fra siden
 7. Monter «brine ut»-slangen.
- Hvis slangen trekkes ut på forsiden uten at den samtidig skyves inn fra siden, vil slangen med isolasjon kiles fast under tanken, og isolasjonen kan bli ødelagt.



Tilkopling venstre side
(Bruk bakre uttak)

Montering på høyre side


1. Bruk fremre gjennomføringshull
2. Monter «brine ut»-slange
3. Monter «brine in»-slange



Tilkopling høyre side
(Bruk fremre uttak)

Montering på bakside

1. Bruk gjennomgangshull A
2. Monter «brine ut»-slange
3. Skyv slangen til siden under tanken
4. Monter «brine in»-slangen



Høyre sideplate
Tilkopling baksiden
(Bruk uttak A)

6.1.2 Ventiler

Monter ventiler som vist i prinsippskissen på neste side. For å forenkle service på kjøledelen skal det monteres avstengingsventiler både på inngående og utgående tilkoblinger. Monter ventiler med avstikk slik at du senere kan fylle og lufte kollektorsløyfen.

6.1.3 Kondensisolasjon

Alle ledninger i brinesystemet må kondensisoleres for å unngå kraftig isdannelse og kondensdrypp.

6.1.4 Påfylling og lufting

Kollektorsløyfen skal ikke inneholde luft. Selv små luftmengder kan skade varmepumpens funksjon.

Bland vann og kjølevæske i en åpen beholder. Koble slanger til avstengingsventilene (98a og 98b) iht. figuren. OBS! Slangenes diameter må være minst $\frac{3}{4}$ ". Koble til en ekster sterk pumpe (100) for fylling og lufting. Åpne ventilene (98a og 98b) slik at brinevæsken tar veien gjennom blandingsbeholderen (101). Sørg også for at ventil (98d) er åpen.

Hvis varmepumpen er koblet til strøm, startes brinepumpen (102) slik:

- Gå til menyen Avansert/Service/Funksjonstest.
- Bla ned til Brinepumpe, og aktiver denne. Brinepumpen går til den stoppes manuelt.

La brinevæsken sirkulere i systemet i lengre tid til det er helt fritt for luft. Det kan nemlig være igjen luftansamlinger selv om det ikke følger luft med i væsken som kommer ut.

Luft nivåbeholderen (96) ved å løsne proppen på nivåbeholderens overside.

Steng ventilen (98a) mens påfyllingspumpen fortsatt er i gang.

Påfyllingspumpen (100) trykksetter nå systemet. Steng også ventilen (98b), og slå av påfyllingspumpen.

Hvis nivået er for lavt i nivåbeholderen, stenger du ventilen (98c) og (98d).

Skru av proppen, og fyll beholderen til ca. 2/3. Skru på proppen igjen, og åpne ventilen (98c) og (98d).

6.1.5 Trykk/nivåvakt


I enkelte tilfeller kreves en ekstra beskyttelse av tettheten på kuldebærersiden på grunn av lokale forutsetninger eller bestemmelser. Det er for eksempel et krav i enkelte kommuner der installasjonen skjer innenfor et drikkevannsområde. Ved lekkasje stoppes kompressoren og brinepumpen, med påfølgende Flow/nivåvakt-alarm i displayet. Se kapittelet Einstallasjon for tilkobling.



Bruk funksjonen «Brinepumpe på i 10 dager» for å lufte systemet grundig.

6.2 Prinsippskisse kuldebærer

- 96 Nivåbeholder/ekspansjonskar
- 97 Påfyllingskobling
- 98 Avstengningsventiler
- 99 Filter
- 100 Ytre påfyllingspumpe
- 101 Blandekar
- 102 Brinepumpe
- 103 Fordamper
- 104 Sikkerhetsventil 3 bar



Figuren viser den prinsipielle tilkoblingen av brinesystemet. Påfyllingsutstyret er de stiplede delene. OBS! Det skal være luftemulighet på kollektorrørene der det kan oppstå luftlommer. Kontroller alltid filteret (99) i forbindelse med fylling og lufting av brinesystemet.

6.2.1 Etterkontroll av brinesystemet

Etter noen dager må du kontrollere væskennivået i beholderen. Etterfyll ved behov. Steng ventil (98c) ved påfylling.

! Blandekar og pumpe må være solide.


6.2.2 Nivåkar/ekspansjonskar (96)

Nivåkaret skal monteres på inngående ledning fra berget eller jorden og på systemets høyeste punkt. Vær klar over at beholderen kan avgi kondensvann. Monter sikkerhetsventilen (104) i samsvar med prinsippskissen, og sett en egnert propp på beholderens overside.

Hvis beholderen ikke kan monteres på det høyeste punktet, kan du montere et lukket ekspansjonskar.

6.2.3 Påfyllingskobling med smussfilter (ekstrautstyr)

Påfyllingskobling for påfylling, fortynning og filtrering av brinevæske. Piler på ventilhuset angir sirkulasjonsretningen. Ved rengjøring av filteret må du stenge ventilen (98c). Skru av filterlokket, spyl rent filteret. Ved montering må tappen i filteret føres inn i riktig hull i filterhuset. Fyll på litt brinevæske ved behov før du monterer lokket. Etter en kortere tids drift bør filteret kontrolleres og rengjøres.



6.2.4 Brinevæske

Brinevæsken sirkulerer i et lukket system. Væsken består av vann og kjølevæske. Etanolsprit anbefales, f.eks. Svedol eller Brineol. Sprit blandes inn til et %-innhold litt lavere enn 30 %, noe som innebærer brannrisikoklasse 2 b og et frysepunkt på ca. -15 °C.

Regn med at det går med ca. 1 liter ferdigblandet brinevæske per meter kollektorslange, det vil si ca. 0,3 liter kjølevæske per meter slange, ved en (utvendig) slangediameter på 40 mm.

6.2.5 Luftlommer

For å unngå luftlommer må du sørge for at kollektorslangene er konstant stigende mot varmepumpen. Hvis det ikke går, må det finnes luftemulighet på de høye punktene. Påfyllingspumpen klarer som regel mindre lokale høydeavvik.

6.2.6 Kontroll av brinedifferanse

Når varmepumpen er i gang, kontrolleres det regelmessig at temperaturforskjellen mellom inngående og utgående brinetemperatur ikke er for stor. Hvis differansen er stor, kan det noen ganger skyldes luft i systemet eller tett filter. I så fall avgir varmepumpen en alarm om dette.

Fabrikkinnstillingen for alarm er 7 °C, men 9 °C tillates de første 72 timene kompressoren er i drift da mikrobobler i systemet kan redusere sirkulasjonen av brinevæske.

6.2.7 Grunnvannvarme

Også grunnvannet kan brukes som varmekilde til CTCs varmepumper. Da pumpes grunnvannet opp til en mellomveksler som overfører energien til brinevæsken. Det er viktig at det monteres en mellomveksler i systemet. Mellomveksleren forhindrer at produktets fordamper skades av avsetninger fra grunnvannets partikler og mineraler, noe som ellers kan føre til kostbare inngrep i produktets kjølemediumsystem. For mellomveksleren må man alltid ta hensyn til leverandørens vannkravsanalyse. Nødvendige tillatelser og lokalt regelverk må tas i betraktning.

Returvannet slippes ut på et annet sted, i en boret returbrønn eller lignende.


Brinepumpen (G20) og grunnvannpumpen må kobles slik at de går samtidig for å unngå frost.

! Kontroller smussfilteret når luftingen er avsluttet.

! Væsken må være ordentlig blandet før varmepumpen kjøres i gang.

! Kontroller brinesystemets smussfilter etter noen dagers drift.


6.3.1 Trykkfallsdiagram CTC GS 6-8 – kald side



6.3 Kuldebærerpumpe (G20)

Cirkulationspumparna i CTCs produkter är av energieffektivitetsklass A.

UPM XL GEO 25-125 180 PWM, 1 x 230 V, 50/60 Hz



7. Elinstallasjon


Sikkerhetsinformasjon

Du må ta følgende sikkerhetsforskrifter i betrakning ved håndtering, installasjon og bruk av produktet:

Bryt strømmen med en allpolet bryter før alle inngrep i produktet.

- Produktet er klassifisert som IPX1. Produktet må ikke spyles med vann.
- Sett aldri sikkerheten i fare ved å demontere fastskrudde deksler, lokk eller annet.
- Sett aldri sikkerheten i fare ved å deaktivere sikkerhetsutstyret.
- Bytte av skadet matekabel må utføres av produsenten eller kvalifisert servicetekniker for å unngå risiko.
- Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elektriker. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra fabrikk og stilt inn på 9,0 kW strøm effekt for varme og 0,0 kW strøm effekt for varmt vann.

For å åpne frontpanelet løsner du de to skruene på toppen, trekker ut fronten og setter den til side. Husk at kabelen til displayet i fronten er skjør.



Mating

Matekabel er montert ved (1). Lengde 200 cm.

Den minste gruppessikringsstørrelsen fremgår av Tekniske data.

Allpolet arbeidsbryter

Installasjonen skal foregås av en allpolet arbeidsbryter iht. overspenningskategori III, som sikrer frakobling fra alle elektriske strømkilder.

Jordfeilbryter

Hvis det allerede finnes en jordfeilbryter, må produktet utstyres med egen jordfeilbryter med forsinket frakobling.

Maks.termostat


Hvis produktet har blitt oppbevart på et ekstremt kaldt sted, kan sikkerhetstermostaten ha løst ut. Den tilbakestilles ved å trykke inn knappen på elskapet bak fronten. Kontroller alltid at maks.termostaten ikke er utløst ved installasjon.

Vernelavspenning

Følgende ut- og innganger har vernelavspenning: strømtrafo, uteføler, romføler, turledningsføler, returføler, NS/RS.

Tilbehør Ekspansjonskort (A3)

For enkelte systemalternativer må produktet kompletteres med tilbehøret Ekspansjonskort (A3). Se medfølgende bruksanvisning for tilkobling av kortet. I denne bruksanvisningen vises innstillingar som gjøres etter installasjon.



Plassering av matekabel



Symbol for makstermostat:



7.1 Tilkobling av føler

Tilkobling av føler gjøres på oversiden av hovedproduktet.

Følerskinne



Tilkobling av utendørsføler (B15)

Uteføler kobles til på G11–G12 på følerskinnen.

Føleren bør festes på husets nordvestlige eller nordlige side slik at den ikke utsettes for morgen- og kveldssol. Hvis det er fare for at solens stråler faller på føleren, må den beskyttes med en skjerm.

Plasser føleren på ca. 2/3 høyde av fasaden i nærheten av et hjørne, men ikke under utspring eller annen vindbeskyttelse. Den må heller ikke plasseres over ventilasjonskanaler, dører og vinduer hvor den kan påvirkes av andre temperaturer enn den reelle utetemperaturen.

i Ikke fest følerens kabel før du har funnet den beste plasseringen.

Tilkobling av romføler (ekstrautstyr) (B11 og B12)

Romføler 1 kobles til på G17–G19.

Romføler 2 kobles til på G20–G22.

Romføleren plasseres sentralt på et så åpent sted som mulig i huset, gjerne i gang mellom flere rom. Da registrerer føleren gjennomsnittstemperaturen i huset.

Trekk en treledekabel (minst 0,5 mm²) mellom varmepumpe og romføler. Skru deretter fast romføleren på ca. 2/3-høyde av veggens. Koble kabelen til romføleren og varmepumpen.

Se bruksanvisningen for utstyret ved tilkobling av trådløs romføler (ekstrautstyr).

Kontroll av romfølerens tilkobling

- Gå til meny: Avansert/Service/Funksjonstest/Varmesystem.
- Finn raden *Diode romføler*, og trykk på OK.
- Velg *På* ved hjelp av knappen +, og trykk på OK.
Kontroller at romfølerens diode lyser. Hvis den ikke gjør det, må du kontrollere kabler og tilkobling.
- Velg *Av* ved hjelp av knappen +, og trykk på OK. Hvis OK-slukker, er kontrollen ferdig.
- Gå tilbake til startsiden ved å trykke på knappen Hjem.

Romføler 1 (B11)

Følerskinne	Skinne, romføler
G17	#1 (alarm)
G18	#2
G19	#4

Romføler 2 (B12)

Følerskinne	Skinne, romføler
G20	#1 (alarm)
G21	#2
G22	#4

7.2 Kontroll av tilkoblede følere

Hvis en føler er feil tilkoblet, vises det tekstu i displayet, for eksempel «Alarm: [E030] føler ute». Hvis flere følere er feilkoblet, vises de ulike alarmene på ulike linjer.

Hvis ingen alarm vises, er følerne riktig tilkoblet.

7.3 Trykk-/nivåvakt


Trykk-/nivåvakten kobles til skinne G73 og G74 og defineres deretter i menyen Avansert/Definere system/Def. varmepumpe.

7.4 Innstilling av eleffekt i reservemodus.

DIP-bryteren på relékortet (A2) brukes til å stille inn eleffekt i reservemodus.
DIP-bryteren er merket «RESERV».

Når bryteren er slått på (ON), er trinnet aktivt i reservevarmemodus.


Fabrikkinnstilt verdi 2,1 kW fordelt på 3 x 400 V. Still inn verdien basert på husets behov og kapasitet.



Eksempel for $1,2 + 0,6 + 0,3 = 2,1$ kW.
(Fabrikkinnstilt verdi)

3 x 400 V

Relé	EL3A	EL2B	EL2A	EL1B	EL1A
Fabrikkinnstilling	ON	OFF	ON	OFF	ON
Strøm	5,2 A	10 A	2,6 A	10 A	1,3 A
Effekt	1,2 kW	2,3 kW	0,6 kW	2,3 kW	0,3 kW



7.5 Pumpe diff.termostatfunksjon (G46) on/off

230 V 1N~

Føler (B46) kobles til på relékortet (A2) på terminal G65–G66.

Sirkulasjonspumpe G46 kobles til følgende terminaler:

Fase:	brun	Terminal A:11
Null:	blå	
Jord:	gul/grønn	

Kontroller funksjonen ved å prøvekjøre pumpen under menyen Avansert/Service/Funksjonstest i styringssystemet.

7.6 Varmesystem 2 (alt. Frikjøling)

Tilkobling av turledningsføler 2 (B2) NTC 22k gjøres til terminal G15–G16 på følerskinnen.

Monter turtemperaturføleren på turrøret, helst etter sirkulasjonspumpen.

Registreringselementet ligger i den fremre delen av føleren, se skissen.

- Fest føleren med det medfølgende stripset.
 - Sørg for at føleren får god kontakt med røret.
- Påfør eventuelt kontaktmasse på den fremre delen av føleren, mellom føler og rør, hvis det er vanskelig å oppnå god kontakt.
- **Viktig!** Isoler føleren med rørisolering.
 - Koble til kablene til følerskinnen til posisjon G15–G16.


Shunt 2 (Y2) kobles til følerskinnen til terminal A15, A16 og null:

Svart	Åpne	Terminal A15
Brun	Stenge	Terminal A16
Blå	Null	N

Radiatorpumpe 2 (G2) kobles til på følerskinnen til terminal A36, samt null og jord:

Brun		Terminal A36
Blå	Null	N
Gul/grønn	Jord	PE

Frikjøling reguleres med turledningsføler 2 (B2), noe som da innebærer at varmesystem 2 og frikjøling ikke kan brukes samtidig.



7.7 Pool (ekstrautstyr)

Koble til føler (B50) som måler bassengtemperatur, til ekspansjonskort (A3) terminal X3: 15–16.

Koble til sirkulasjonspumpe (G51) på ekspansjonskortet (A3) slik:

Fase:	brun	Terminal X: 33
Jord:	gul/grønn	Terminal X: 34
Null:	blå	Terminal X: 35

For tilkobling av vekselventil (Y50):

Styrespenning	Svart	Terminal X6:24
Fase	Brun	Terminal X6:25
Null	Blå	Terminal X6:26


Kontroller funksjonen ved å prøvekjøre pumpen under menyen Avansert/Service/Funksjonstest.

7.8 Ekstern varmekilde (EVK)

Tilkobling av føler (B47) fra den eksterne varmekilden gjøres på relékortet (A2) terminal G67–68.

Tilkobling for å styre shunten (Y41) gjøres på:

Svart kabel	Åpne	Terminal A27
Brun kabel	Stenge	Terminal A28
Blå kabel	Null	Terminal A29



7.9 CTC EcoVent (ekstrautstyr)

Se bruksanvisningen for CTC EcoVent for tilkobling av ventilasjonsprodukt CTC EcoVent.

7.10 CTC SmartControl (ekstrautstyr)

Se separat bruksanvisning for CTC SmartControl for tilkoblingsinstruksjoner.

7.11 Solvarme (ekstrautstyr)

Pumpe solpanel (G30) PWM

230 V 1N~

Sirkulasjonspumpe G30 strømmes separat (ikke fra denne enheten). PWM-styringssignalene kobles til på følgende koblingsplinter:

Ekspansjonskort (A3) X5:

Legg merke til kabelfargene!

PWM+:	hvit	Plint X5: 1
JORD:	brun	Plint X5: 2

Kontroller funksjonen ved å prøvekjøre pumpen i menyen Avansert/Service/Funksjonstest i styringssystemet.

Pumpe mellomveksler solpaneler (G32) PWM

230 V 1N~

Pumpe G32 strømforsynes separat (ikke fra denne enheten). PWM-styringssignalene kobles til på følgende koblingsplinter:

Ekspansjonskort (A3) X5:

Legg merke til kabelfargene!

PWM+:	blå	Terminal X5:3
JORD:	brun	Terminal X5:4

Kontroller funksjonen ved å prøvekjøre pumpen i menyen Avansert/Service/Funksjonstest i styringssystemet.

Pumpe borehullading (G31) on/off

230 V 1N~

Sirkulasjonspumpe G31 kobles til på følgende koblingsplinter:

Ekspansjonskort (A3) X6:

Observer kabelfargene!

Fase:	brun	Plint X6:8
Null:	blå	Terminal X6:11
Jord:	gul/grønn	Terminal X6:10

Kontroller funksjonen ved å prøvekjøre pumpen under menyen Avansert/Service/Funksjonstest i styringssystemet.

Ventil 2 tanker (Y30)

230 V 1N~

Vekselventil Y30 kobles på følgende koblingsplinter:

Ekspansjonskort (A3) X6:

Styrespenning:	svart	Terminal X6:4
Fase:	brun	Terminal X6:5
Null:	blå	Terminal X6:7

Ventil borehullading (Y31)

230 V 1N~

Vekselventil Y31 kobles sammen med pumpe G31 på følgende koblingsplinter:

Ekspansjonskort (A3) X6:

Styrespenning:	svart	Plint X6:8
Fase:	brun	Terminal X6:9
Null:	blå	Terminal X6:11


7.12 Tilkobling strømføler (ekstrautstyr)

Tilkobling av strømfølere gjøres på følerskinnen G37–G40.


De tre strømfølerne, én for hver fase, monteres i gruppessentralen. Hver fase fra strømmåleren som møter gruppessentralen, føres gjennom en strømføler før montering på skinnen. På denne måten registreres fasestrømmen kontinuerlig og sammenlignes med den innstilte verdien på belastningsvakten i varmepumpen. Hvis strømmen er høyere, kobles styringsenheten ut effekttrinn på elkolben. Hvis det ikke er nok, begrenses også varmepumpen. Når strømmen igjen synker under den innstilte verdien, kobles varmepumpen og elkolben inn igjen. Strømfølerne forhindrer altså, sammen med elektronikken, at det kobles inn mer effekt enn hovedsikringene tåler.

Strømfølernes hull for kabel er 11 mm i diameter.


Tilkoblede strømfølere har ingen alarm, men strømverdien kan avleses i menyen Aktuell driftsinformasjon. Legg merke til at toleransen/nøyaktigheten er meget lav ved små strømverdier.




Kobles til på følerskinne G37–G40.
Bruk minst 0,5 mm² kabel.




7.13 Koblingsskjema tank (A2)







7.14 Koblingsskjema VP-kjølemodul (A5)



7.15 Kablingsskjema ekspansjonskort (ekstrautstyr) (A3)



a) CTC EcoZenith i350, CTC EcoVent i350F



7.16 Komponentfortegnelse

A1	Display	
A2	Relé/hovedkort	
A3	Ekspansjonskort	
A6	Gateway, SmartControl	
A5	VP-styrekort	
A10	Driver	
B2	Turledningsføler 2	NTC 22
B5	Føler varmtvannstank	NTC 22
B7	Returføler	NTC 22
B11	Romføler 1	NTC 22
B12	Romføler 2	NTC 22
B15	Uteføler	Typ 1/ NTC 150
B18	Turføler	NTC 22
B21	Temperaturføler het gass	Typ 3/ NTC 50
B22	Temperaturføler sugegass	Typ 1/ NTC 015
B23	Brine inn	Typ1/ NTC 22
B24	Brine ut	Typ1/ NTC 22
B25	Føler tappevarmtvann	NTC 015
B26	Føler varmtvannstank øvre	NTC 22
B27	VP inn	Typ 2/ NTC 22
B28	VP ut	Typ 2/ NTC 22
B30	Solpanelføler inn	PT 1000
B31	Solpanelføler ut	PT 1000
B41	Føler ekstern buffertank øvre	NTC 22
B42	Føler ekstern buffertank nedre	NTC 22
B46	Føler diff.termostat	NTC 22
B47	Ekstern varmekilde tank	NTC 22
B50	Føler pool	NTC 22
B100	Høytrykksføler	
B101	Lavtrykksføler	
B102	Nivåvakt	
F1	Automatsikring	10 A
F2	Automatsikring	13 A
F10	Maks.termostat	
F20	Høytrykksvakt	
G2	Sirkulasjonspumpe 2	
G5	Sirkulasjonspumpe for tappevarmtvannsveksler	
G11	Ladepumpe HP1	
G20	Brinepumpe	
G30	Sirkulasjonspumpe solfanger	
G31	Pumpe lading borehull	
G32	Pumpe platevarmeveksler solvarme	
G40	Sirkulasjonspumpe VVC	
G46	Sirkulasjonspumpe diff.termostat	
G50	Sirkulasjonspumpe basseng	
K1	Kontaktor 1	
K22-	Fleksibel fjernstyring / Smartgrid	
K25		
K26	Termostatisk kontroll, ekstrautstyr (Basic Display)	
M1	Kompressor	
M40	Vifte	
X1	Plint	
X10	Ekstra tilkoblingsskinne	
Y2	Shunt 2	
Y10	Ekspansjonsventil	
Y21	Vekselventil VV 1	
Y30	Sol 2-trinnsventil ekstern buffertank	
Y31	Sol 2-trinnsventil	
Y41	Ekstern varmekilde tank	
Y47	Elektrisk avstengingsventil	
Y50	Vekselventil pool	

7.17 Resistanser for følere

Temperatur °C	Sensor Type 1 NTC kΩ	Temperatur °C	Sensor Type 2 NTC kΩ	Temperatur °C	Sensor Type 3 NTC kΩ	Temperatur °C	NTC 50 kΩ
100	0.22	100	0.67	130	5.37	150	0.89
95	0.25	95	0.78	125	6.18	145	1.00
90	0.28	90	0.908	120	7.13	140	1.14
85	0.32	85	1.06	115	8.26	135	1.29
80	0.37	80	1.25	110	9.59	130	1.47
75	0.42	75	1.47	105	11.17	125	1.67
70	0.49	70	1.74	100	13.06	120	1.91
65	0.57	65	2.07	95	15.33	115	2.19
60	0.7	60	2.5	90	18.1	110	2.5
55	0.8	55	3.0	85	21.4	105	2.9
50	0.9	50	3.6	80	25.4	100	3.4
45	1.1	45	4.4	75	30.3	95	3.9
40	1.3	40	5.3	70	36.3	90	4.6
35	1.5	35	6.5	65	43.6	85	5.4
30	1.8	30	8.1	60	52.8	80	6.3
25	2.2	25	10	55	64.1	75	7.4
20	2.6	20	12.5	50	78.3	70	8.8
15	3.2	15	15.8	45	96.1	65	10.4
10	4	10	20	40	119	60	12.5
5	5	5	26	35	147	55	15
0	6	0	33	30	184	50	18
-5	7	-5	43	25	232	45	22
-10	9	-10	56	20	293	40	27
-15	12	-15	74	15	373	35	33
-20	15	-20	99	10	479	30	40
-25	19	-25	134	5	619	25	50
-30	25	-30	183			20	62

Temperatur °C	NTC 22 kΩ Resistans Ω
130	800
125	906
120	1027
115	1167
110	1330
105	1522
100	1746
95	2010
90	2320
85	2690
80	3130
75	3650
70	4280
65	5045
60	5960
55	7080
50	8450
45	10130
40	12200
35	14770
30	18000
25	22000
20	27100
15	33540
10	41800
5	52400
0	66200
-5	84750
-10	108000
-15	139000
-20	181000
-25	238000

Temperatur °C	NTC 150 Uteføler Resistans Ω
70	32
65	37
60	43
55	51
50	60
45	72
40	85
35	102
30	123
25	150
20	182
15	224
10	276
5	342
0	428
-5	538
-10	681
-15	868
-20	1115
-25	1443
-30	1883
-35	2478
-40	3289

Temperatur °C	NTC 015 Resistans Ω
40	5830
35	6940
30	8310
25	10000
20	12090
15	14690
10	17960
5	22050
0	27280
-5	33900
-10	42470
-15	53410
-20	67770
-25	86430

8. Førstegangs start

Når varmepumpen leveres, er kompressoren blokkert for å unngå at den startes ved et uhell. Varmepumpen kan installeres og driftsettes før kuldebærersløyfen settes i drift.


Varmepumpen kan også startes uten at det er montert romfølere (ekstrautstyr). Da vil den innstilte varmekurven regulere varmen. Føleren kan imidlertid alltid monteres for alarmdiodefunksjonen.

Før førstegangs start

1. Kontroller at varmekjelen og systemet er fylt med vann og luftet.
2. Påse at kuldebærersystemet er fylt med vann og frostvæske, samt at det er luftet, eller påse at kompressoren er sperret.
3. Kontroller at alle tilkoblinger er tette.
4. Kontroller at alle følere er koblet til strøm.
5. Kontroller at koblingene bak isolasjonslokket er tette. Fjern begge isolasjonslokkene ved å dra forsiktig i de merkede punktene.
6. Reservevarmetermostaten er fabrikkinnstilt til OFF. Anbefalt innstilling er  = Frostsvikring, ca. + 7 °C. Reservevarmetermostaten finner du i strømskapet bak fronten. Den står i off-tilstand når den er vridd mot urviseben så langt den går (skrutrekkersporet skal være vertikalt).

Mot slutten av installasjonsveiviseren kontrolleres tilkoblingen av eventuelle strømfølere. Da er det viktig at alle produkter som bruker mye strøm, er slått av. Sørg også for at reservetermostaten er slått av.

OBS! Produktet har en automatisk luftesekvens for tappevarmtvannssystemet. Den utføres i bakgrunnen. Sekvensen tar ca. 15 minutter, og den påvirker ikke andre funksjoner.



Kontrollere tilkoblinger



Symbol for
reservevarmetermostat:



Valgt effekt må skrives på typeskiltet med tusj.



Lagre disse innstillingene under:
Avansert/Innstillinger/
Lagre mine innstillingar

Førstegangs start

Koble til strømmen med sikkerhetsbryteren. Displayet slås på. Varmepumpen viser nå følgende:

1. Velg språk, og trykk på OK.
2. Bekreft at produktet er fylt med vann ved å trykke på OK.
3. Angi størrelse på hovedsikring. Velg mellom 10–35 A.
4. Angi maksimal elkolbeeffekt. Velg mellom 0,0 og 9,0 kW i trinn på 0,3 kW. Se også «Drift ved bare elkjele» nedenfor.
5. Velg kompressor tillatt (hvis kollektorsystemet er ferdig). Når kompressoren startes for første gang, blir det automatisk kontrollert at den roterer i riktig retning.
6. Brinepumpe på i 10 dager.
7. Angi maks. turledning °C varmesystem 1.
8. Angi kurvehelning varmesystem 1.
9. Angi kurvejustering varmesystem 1.
Hvis det er installert turføler for varmesystem 2, gjentas punkt 7–9 for varmesystem 2.
10. Deretter starter varmepumpen og viser startsiden.

Ved drift med bare elkjele.

Når produktet startes uten borehull, kreves det at man angir effekt for varmtvannsproduksjon. Avansert/Innstillinger/Elkolbe/Maks. elkolbe VV kW

9. Drift og vedlikehold

Når installatøren har installert den nye varmepumpen, skal dere sammen kontrollere at anlegget er i fullgod stand. La installatøren vise deg strømbrytere, betjeningsanordninger og sikringer slik at du vet hvordan anlegget fungerer og skal vedlikeholdes. Luft radiatorene etter ca. tre dagers drift, og etterfyll med vann ved behov.

Lufting/sikkerhetsventil for kjøle og varmesystem

Ca. fire ganger i året må du kontrollere at ventilen fungerer som den skal ved å vri på betjeningsanordningen manuelt. Kontroller at det kommer vann ut i avløpsrøret, og ikke luft. Hvis det kommer luft, må tanken luftes.

Shuntventil (tilbehør)

Shuntventilen (Y2) manøvreres automatisk fra styringssystemet slik at riktig temperatur, uavhengig av årstid, når radiatorene. Ved feil kan du imidlertid selv påvirke ventilen ved å dra ut rattet på motoren og dreie med urviseren for å redusere temperaturen eller mot urviseren for å øke temperaturen.

Avtapping

Varmepumpen skal være strømløs ved avtapping. Tappeventilen er plassert nede til venstre, sett fra forsiden, bak fronten av varmepumpen. Ved nedtapping av hele systemet skal shuntventilen stå helt åpen, dvs. vridd helt over moturs. Det må tilføres luft ved lukket system.

Driftsopphold


Varmepumpen slås av med arbeidsbryteren. Hvis det er fare for at vannet kan fryse, må alt vann tappes ut av kjelen og varmesystemet. Varmtvannssløyfen, som inneholder ca. fem liter, tømmes ved å føre en slange helt ned i kaldtvannstilkoblingen og deretter tappe ut ved hjelp av hevertprinsippet.



i Husk å tilbakestille shunten (Y2) til automatisk posisjon.

10. Menyoversikt

Normalvisningsmeny



Nattsenkning Varmesystem

Uke program	Dag for dag
Mandag	22 - 24
Tirsdag	00 - 06
Onsdag	---
Torsdag	---
Fredag	---
Lørdag	---
Søndag	---

Nattsenkning Varmesystem

Ukeskjema	Blokk	Dag
Senk	Søndag	22:00
Øke	Fredag	14:00
Senk	-----	00:00
Øke	-----	00:00

Skjema ferie


Ferieperiode 3 dager






Ukeskjema varmtvann

Uke program	Dag for dag
Mandag	06 - 09 18 - 21
Tirsdag	07 - 09 20 - 23
Onsdag	06 - 09 10 - 21
Torsdag	06 - -- -- - 21
Fredag	06 - -- -- - 21
Lørdag	10 - 12 20 - 23
Søndag	10 - 12 20 - 23

CTC GS 8

Status	VV
VV-tank °C	49 / 45 (55)
Tappevann °C	54 (50)
Gradminutt	-1000
Eleffekt kW	0.0
Strom L1/L2/L3	0.0
Diff. term. Pumpe / °C	Av 30
Pooltemp °C	0 (22)
VV-sirkulation	Av
Eksterne varmekilde	Aktiv 55





11. Detaljbeskrivelse menyer

På det oversiktlige betjeningspanelet gjøres alle innstillingar direkte på skjermen. De store ikonene fungerer som knapper på touchdisplayet.

Her vises også informasjon om drift og temperaturer.

11.1 Startside

Denne menyen er systemets startside. Her vises en oversikt over den aktuelle driftsinformasjonen.

Hvis et EcoVent ventilasjonsprodukt kobles til og defineres, vil startsiden endre utseende, og en rekke undermenyer vil vises. Menyer som er spesifikke for EcoVent-produktet, beskrives i detalj i EcoVents installasjons- og vedlikeholdsanvisning.



Romtemperatur



Innstillingar for å heve eller senke temperaturen innendørs, samt å planlegge temperaturendringer.

Varmtvann



Innstillingar for varmtvannsproduksjonen.

Driftsinfo



Her vises aktuell driftsinformasjon for både varmesystemet og varmepumpen. Her finnes det også historisk driftsinformasjon.

Avansert



Brukes av installatøren for å gjennomføre innstillingar og service av varmesystemet.



Romtemperatur Varmesystem 1

Hvis varmesystem 1 er definert, vises den aktuelle romtemperaturen her.



Romtemperatur Varmesystem 2

Hvis varmesystem 2 er definert, vises den aktuelle romtemperaturen her.



Tanktemperatur

Her vises den aktuelle varmtvannstemperaturen i den øvre delen av tanken.



Utetemperatur

Her vises aktuell utetemperatur.

Hjem



Med Hjem-knappen kommer du tilbake til Startsidan

Retur



Med Retur-knappen hopper man tilbake til forrige nivå.

OK



Med OK-knappen merker og bekrefter man tekst og valg i menyene.

Nattsenking



Her programmerer du nattsenking hvis dette er valgt.

Ferie



Permanent senking av romtemperaturen kan gjøres her, for eksempel i ferien når huset er ubebodd.



Ukeprogram

Senking av temperaturen over flere dager, for eksempel om man ukependler.



Historisk driftsinfo

Visning av lagret historisk informasjon.



Tid og språk

Innstilling av dato, tid og ønsket menyspråk.



Innstillinger

Innstillingar av varmepumpenes og systemets drift gjøres vanligvis av installatøren.



Definere system

Varmesystemets oppbygning kan stilles inn / endres her.



Service

Avanserte innstillingar utføres av fagpersoner.

11.2 Romtemperatur



Her stiller du inn ønsket romtemperatur. Bruk pluss- og minusknappene til å stille inn den ønskede temperaturen. Den såkalte børverdien vises i parentesen. Foran parentesen vises den aktuelle verdien.

Hvis det er installert to varmesystemer, vises begge her.

Hvis du vil ha planlagt senking av temperatur, kan du gå videre til undermenyene Nattsenking eller Ferie.

Romføler (ekstrautstyr) defineres i menyen Avansert/Definere system/Varmesystem. Velg romføler Nei hvis romføleren står vanskelig til, hvis gulvvarmesystemet har separate romfølere eller hvis man bruker vedovn eller peis. Alarmdioden på romføleren fungerer imidlertid som vanlig.

Hvis man fyrer sporadisk i vedovn eller åpen peis, kan dette påvirke romføleren til å redusere temperaturen til radiatorene. Da kan det bli kaldt i rommene i andre deler av huset. Romføleren kan da midlertidig velges bort under fyringen. Varmepumpen gir da varme til radiatorene i henhold til den innstilte varmekurven. Radiatortermostatene struper i den delen av huset der det fyres.

11.2.1 Innstilling uten romfølere

Hvis det ikke er installert romføler (ekstrautstyr) (velges



Eksempelet over viser at romtemperaturen er 22,4 °C, mens ønsket verdi (børverdi) er 23,5 °C.



Det første tallet er den forhåndsinnstilte fabrikkverdien. Verdien i parentes er verdiens innstillingssområde.

i menyen Innstillinger), justeres romtemperaturen her ved hjelp av en prosent som viser en del av området som kan stilles inn. Hvis området ikke er tilstrekkelig, må grunninnstillingen justeres under Avansert/Innstillinger/Varmesystem.


Utfør små endringer om gangen (ca. 2–3 trinn), og vent i ca. ett døgn på resultatet, siden det er en treghet i systemet.

Det kan bli behov for flere justeringer ved forskjellige utetemperaturer, men etter hvert får man en riktig innstilling som man ikke trenger å endre.

11.2.2 Ved feil på uteføler/romføler

Hvis det oppstår en feil på uteføler, simuleres en utetemperatur på -5°C for at boligen ikke skal bli nedkjølt. Produktet avgir en alarm.

Hvis det oppstår en feil på en romføler, går varmepumpen automatisk over til drift i samsvar med innstilt kurve. Produktet avgir en alarm.



Eksempelet over viser drift med to varmesystemer.
Varmesystem 1 med romføler og varmesystem 2 uten romføler.



Radiatorenes termostater må alltid være helt åpne og velfungerende ved innjustering av systemet.

11.2.3 Nattsenking temperatur



I denne menyen aktiverer og stiller du inn nattsenking av temperaturen. Nattsenking innebærer at man senker temperaturen innendørs i planlagte perioder, for eksempel om natten eller når man er på arbeid.

Verdien som temperaturen senkes med, *Romtemp.*, senkes °C, stilles inn under Avansert/Innstillinger/Varmesystem. Fabrikkverdi: -2 °C.

Alternativene er *Av*, *Dag for dag* eller *Blokk*. Hvis «*Av*» er valgt, skjer ingen senking.

Menyen Dag for dag

I denne menyen programmeres ukens dager.

Programmet kommer tilbake uke etter uke.

Tiden som stilles inn, er når man ønsker nattsenking. Resten av tiden brukes normaltemperatur.

Blokk

I denne menyen kan man stille inn senking flere dager i uken, for eksempel hvis man jobber utenbys på hverdagene og er hjemme i helgene.

11.2.4 Ferie

Uke program	Dag for dag	
Mandag	22 - 24	---
Tirsdag	00 - 06	---
Onsdag	---	---
Torsdag	---	---
Fredag	---	---
Lørdag	---	---
Søndag	---	---

Eksempel: Mandag klokken 22.00 reduseres temperaturen til innstilt nattsenkingstemperatur. Tirsdag klokken 06.00 heves den til normal temperatur.



Nattsenking med en varmepumpe er en komfortinnstilling, som i praksis ikke gir redusert energiforbruk.

Ukeskjema	Blokk	
Senk	Søndag	22:00
Øke	Fredag	14:00
Senk	-----	00:00
Øke	-----	00:00

Søndag kl. 22.00 senkes temperaturen med innstilt verdi i menyen Romtemp senkes. Fredag kl. 14.00 øker temperaturen til innstilt verdi igjen.




Her stiller man inn antall dager man vil ha senking

av innetemperaturen. For eksempel hvis man reiser på ferie. Funksjonen fører også til at varmtvannsproduksjonen slås av.

Man kan angi opptil 300 dager.

Tiden begynner å gå fra det øyeblikket du gjør innstillingen



Verdien som temperaturen senkes med, Romtemp. senkes °C, stilles inn under Avansert/Innstillinger/Varmesystem. Fabrikkverdi: -2 °C.

11.3 Varmtvann



Her stiller man inn ønsket varmtvannskomfort og midlertidig ekstra varmtvann.

Temperatur

Her gjør man innstillingar som gjelder for normaldrift av varmepumpen. Det er tre moduser:



Økonomi – Hvis man har lite varmtvannsbehov.



Normal – Normalt varmtvannsbehov.




Komfort – Stort varmtvannsbehov.

Temperaturen kan også endres i menyen Avansert/ Innstillinger/VV-tank. Hvis dette gjøres, vises det ved at den grønne rammen rundt ikonet på dette menybildet forsvinner.


Ekstra varmtvann

(På/Av)

Her velger du om du vil aktivere funksjonen Midlertidig ekstra varmtvann. Når funksjonen aktiveres, begynner produktet umiddelbart å produsere ekstra varmtvann. Man har også mulighet til å planlegge varmtvannsproduksjon til bestemte tider gjennom funksjonen ukeprogram, noe som anbefales.



Tips: Still inn Økonomi fra begynnelsen, hvis varmtvannet oppleves som utilstrekkelig, øker du til Normal osv.



Eksemplet over viser at Midlertidig ekstra varmtvann er På i 3,5 timer.

11.3.1 Ukeprogram varmtvann



I denne menyen planlegges perioder i ukedagene da man ønsker ekstra varmtvann. Programmet kommer tilbake uke etter uke. Bildet viser fabrikkverdier som kan endres. Hvis det ønskes ytterligere perioder en dag, for eksempel på kvelden, programmeres de gjenstående tidene inn.

Alternativene er Av eller *Dag for dag*.

Av – Ingen planlagt produksjon av varmtvann.

Dag for dag – En ukeplan du selv programmerer. Brukes hvis du alltid vet når du har behov for ekstra varmtvann, for eksempel om morgenen og kvelden.

Ukeskjema varmtvann		
Uke program	Dag for dag	
Mandag	06 - 09	18 - 21
Tirsdag	07 - 09	20 - 23
Onsdag	06 - 09	10 - 21
Torsdag	06 - --	-- - 21
Fredag	06 - --	-- - 21
Lørdag	10 - 12	20 - 23
Søndag	10 - 12	20 - 23

Mandag klokken 06.00 begynner produktet å produsere mer varmtvann frem til klokken 09.00, når temperaturen går tilbake til normalt igjen. Mellom 18.00 og 21.00 har man ytterligere en heving.

Tips: Still inn tiden ca. 1 time tidligere enn du trenger varmtvannet da det tar en viss tid å varme opp vannet.

11.4 Driftsinfo



Denne menyen viser aktuelle temperaturer og driftsdata for varmesystemet.

Bildet viser inn- og utgående temperaturer fra varmepumpen.

Brine inn

Øverst til venstre for varmepumpen (2°C) vises aktuell temperatur i brinevæskens fra kollektoren inn i varmepumpen.

Brineretur


Den nederste venstre verdien (-1°C) er returtemperaturen i brinen tilbake i kollektorslangen. Verdiene varierer i løpet av året, avhengig av varmekildens kapasitet og uttatt energi.

Tur radiatorer

Til høyre for varmepumpen (42°C) vises temperaturen på turledningen ut til husets radiatorer. Verdien vil variere i løpet av året avhengig av innstilte parametre og aktuell utetemperatur.

Retur radiatorer

Nederst til høyre (34°C) vises returtemperaturen for radiatorvannet når varmesystemet lades, ellers vises ingen verdi. Verdien vil variere i løpet av driften avhengig av innstilte parametre, varmesystemets kapasitet og aktuell utetemperatur.




Informasjon

Trykk på informasjonsknappen for å vise driftsinformasjon om det aktuelle objektet.



Aktuell utetemperatur.

Viser aktuell utetemperatur
Produktet bruker denne verdien for å bestemme ulike driftsdata.



Aktuell innetemperatur

Viser aktuell romtemperatur (hvis romføler er valgt i driften). Hvis det er installert to varmesystemer, vises begge.

11.4.1 Driftsinformasjon CTC GS 6-8



Denne menyen viser aktuelle temperaturer og driftsdata. Det første tallet er den aktuelle driftsverdien. Verdien i parentesen er børverdien som varmepumpen arbeider mot.

Status

Viser driftstilstand. De ulike driftstilstandene er:

-> VV

Varmvann (VV) produseres.

-> VS

Det produseres varme til varmesystemet (VS).

-> Pool

Det produseres varme til poolen.

-> Av

Det skjer ingen oppvarming.

VV-tank °C

49/45 (55)

Viser varmtvannstemperaturen i tanken: øvre og nedre del. Verdien i parentes er børverdien (stopptemp).

Børverdien måles i tankens øvre del.

Tappevarmtvann °C

54 (50) 72 %

Visning av aktuell temperatur, aktuell referanseverdi og aktuell energimengde. Hvis det ikke tappes varmtvann, vises ingen temperatur, men bare innstilt børverdi.

Gradminutt

-1000

Viser aktuelt varmeunderskudd i gradminutter.

Eleffekt kW

Viser effekten på elkolbe (0 til 9,0 kW).


Strøm L1/L2/L3

Viser husets totale strømmottak på de ulike fasene L1/L2/L3, forutsatt at tre strømfølere (ekstrautstyr) er montert på innkommende kabler til huset. Hvis strømfølere ikke er identifisert, vises bare fasen med høyest belastning. Hvis strømmen overstiger hovedsikringenes størrelse, kobler elkjelen automatisk ned effekten for å beskytte sikringene, for eksempel når det brukes flere strømkrevende apparater i huset.

Diffterm. Pumpe / °C

Av/På/30

Diff.termostatfunksjon Viser om ladepumpen fra eksterne tank er slått på. Viser også temperaturen i den eksterne tanken.



Med gradminutter menes produktet av det akkumulerte varmeunderskuddet i grader (°C) og målt tid for dette (i minutter).

Basseng °C **19 (22)**

Viser pooltemperatur og (børverdi).

Varmtvannssirkulasjon **Av/På**

Viser om VVC-pumpen er slått på.

Ekstern varmekilde **Aktiv/Av/55**

Viser om den eksterne varmekilden leverer varme. Viser også temperaturen i den eksterne tanken.

11.4.2 Historisk driftsinfo



I denne menyen vises driftsverdiene for varmepumpen over lang tid.

Total driftstid h

Viser den totale tiden produktet har vært spenningsatt.



Høyeste turtemperatur °C

Viser den høyeste temperaturen som er levert til radiatorene. Verdien kan indikere varmesystemets/husets temperaturkrav.

Elvarme kWh

Viser totalt energiforbruk for produktets elkolber. Dette er en indirekte energimåling basert på elkolbenes driftstid.

Driftstid totalt

Viser kompressorens totale driftstid.

11.4.3 Driftsinfo kompressor



Denne menyen brukes til service og avansert feilsøking.

Kompressor (På/Av)

Viser om kompressoren er i drift eller ikke.

Ladepumpe (På/Av/47 %)


Viser ladepumpens (G11) driftstilstand og mengde i prosent.

Brinepumpe (På/Av)

Viser om brinepumpen (G20) er i drift.

VP inn/ut °C

Viser varmepumpens temperatur på retur- eller tur.




11.4.4 Driftsinfo varmesystem



Turledning °C

Viser temperaturen ut til husets radiatorer, samt den temperaturen systemet arbeider mot. Verdien vil variere i løpet av året avhengig av innstilte parametre og aktuell utetemperatur.



Returledning °C

Viser temperaturen på vannet som kommer tilbake fra varmesystemet inn til varmepumpen.

Radiatorpumpe

Viser driftsstatus for radiatorpumpen.

Tilbehør:

Turtemperatur 2 °C

Viser temperaturen ut til varmesystem 2 hvis det er installert.

Radiatorpumpe 2

Viser radiatorpumpens (G2) driftstilstand.

Shunt 2

Viser om shuntventilen øker (åpner) eller reduserer (stenger) varmen ut til varmesystem 2.

11.4.5 Historisk driftsinfo



Her vises varmesystemets driftinformasjon for de siste 24 timene. Lengst til høyre er nåtid, til venstre vises de siste 24 timene. Tiden «ruller» frem.


Blå kurve viser aktuell utetemperatur.

Grønn/rosa kurve viser romtemperatur 1 resp. 2.

Rød kurve viser turledningstemperaturen.

Grå kurve viser turledningstemperaturen i varmesystem 2, hvis det er installert.

Gul kurve viser romtemperaturen.



11.4.6 Driftsinfo solpaneler

I denne menyen vises aktuelle temperaturer og driftsdata for solfangere. Menybildet vises bare hvis solfangere er definert.

Status

Her vises driftsstatus for solstyringen. De forskjellige driftsstatusene som kan vises, er: Varmer, Varmer ikke, Lader EVK-tank, Lader X-volum, Lader borehull, (Lader borehull), Kjøler tank, Ekstrakjøler tank, Sensorsort og Antifryspanel.

Solpanel inn/ut °C

Viser solpanelets inn- eller utgående temperatur.

EVK-tank (B47) °C

Viser børverdi og aktuell temperatur i tanken til den eksterne varmekilden.

EcoTank (B41)(B42) °C

Viser EcoTankens topptemperatur, børverdien samt tankens bunntemperatur.

X-volum (B41)(B42) °C

Viser X-volumtankens topptemperatur, børverdien og tankens bunntemperatur.

Pumpe solpanel (G30) %

Her vises hastigheten for solpanelets ladepumpe, (alt. Av).

Pumpe mellomveksler (G32) %

Hvis det brukes mellomveksler, vises her hastigheten for ladepumpen mellom mellomveksler og tank (alt. Av).

Pumpe overladning (G46)

Her vises det om ladepumpen er i drift ved overladning

Pumpe borehullslading (G31)

Her vises det om ladepumpen er i drift ved borehullslading.

Vekselventil lading (Y31)

Viser om lading skjer til tank eller borehull.

Vekselventil tank (Y30)

Når to tanker lades med sol, vises her posisjonen til vekselventilen mellom tankene.

Effekt ut, kW

Viser panelets avgitte effekt.

Driftinfo Solpaneler	
Status: Varmer	Lader EVK-tank
Solpanel Inn / Ut °C	65/70
EVK-tank (B47) °C	55
EcoTank (B41)(B42) °C	72 / 50
X-volum øvre (B41) / undre (B42)	76 / 52
Pumpe solpanel (G30) %	78
Pumpe mellomveksler (G32) %	88
Pumpe EVK (G46)	På
Pumpe borehullslading (G31)	Av
Vekselventil lading (Y31)	Tank
Vekselventil tank (Y30)	EVK-tank
Effekt ut, kW	1.5
Energi ut / 24h, kWh	12.3
Energi, kWh	712

Energi ut / 24h, (kWh)

Viser opptatt energimengde det siste døgnet. Når varme tas ut av tankene (for eksempel ved frostbeskyttelse panel), regnes negativ energi. Ved borehullading regnes ingen nyttig energi. Verdien oppdateres ved døgnskifte (00:00).

Energi, kWh

Viser opptatt akkumulert energimengde i kWh.

Negative verdier vises når energi tas ut av tanken, for eksempel ved følerkontroll og frostbeskyttelse av panel.

Ved borehullading vises paneleffekten, men energien regnes ikke som akkumulert.

Status:

Varmer / Varmer ikke

Status: Viser om solfangeren varmer.

Lader EVK-tank / Lader EcoTank / Lader X-volum / Lader borehull

Status: Viser om EVK-tank, EcoTank, X-volum eller borehull lades.

Følertest

Status: Viser «følertest» når sirkulasjonspumpe er i drift for å kontrollere om solpanel kan varme.

(Lader borehull)

Status: Viser om sirkulasjonspumpen står stille for å kontrollere om panel kan lade tank.

Kjøler panel / Kjøler tank / Ekstrakjøler tank / Antifryspanel

Status: Viser når beskyttelsesfunksjoner er aktivert.

11.4.7 Driftsinformasjon CTC EcoVent

Her vises aktuell driftsinformasjon for ventilasjonsproduktet CTC EcoVent. Menyen vises kun dersom EcoVent er definert.

Se håndboken for CTC EcoVent for driftsinformasjon.

11.5 Avansert



Denne menyen har fire undermenyer. Tid og språk, Innstillingar, Definere system og Service.

Tid og språk inneholder innstillingar for tid og språk for din CTC GS 6-8.

Innstillingar brukes både av installatøren og brukeren.

Definere system brukes av installatøren.

Service brukes ved feilsøking og diagnose. Her finner man Funksjonstest, Alarmhistorikk, Innstilling kodet, Hurtigstart kompressor og Oppdater programversjon.




11.5.1 Tid og språk

Her stiller du inn dato og klokkeslett. Klokken lagrer innstillingene ved strømbrudd. Sommertid/vintertid endres automatisk.

Stille inn tid


Trykk på *Tid*. Når det vises en grønn firkant rundt tid, trykker du på OK for å markere den første verdien. Bruk pilene for å velge riktig verdi.

Trykk på OK igjen for å markere neste verdi.



Innstilling av språk

Trykk på *Språk*. Aktuelt språk markeres med en grønn ring.




11.5.2 Innstillinger



Her gjøres innstillinger av husets varmebehov. Det er viktig at denne grunninnstillingen er riktig nettopp for ditt hus. Feilinnstilte verdier kan føre til utilstrekkelig varme eller at det går med unødvendig mye energi til å varme opp boligen.

Lagre innstillinger

Her kan du lagre egne innstillinger.



Hente innstillinger

Her kan du hente inn igjen lagrede innstillinger.

Hente fabrikkinnstillingar

Produktet leveres med innlagte fabrikkinnstillingar. Disse kan du hente opp igjen ved å aktivere denne funksjonen. Språk, produkt og produktstørrelse beholdes.

Varmesystem 1 (eller 2)

Maks. turledning

60 (30–80)

Høyeste tillatte temperatur ut til radiatorene. Ved gulvarme er dette en elektronisk sperre for å beskytte gulvsløylene.

Varmesystem 2 kan bare gi samme eller lavere temperatur enn varmesystem 1.

Min. turledning

Av (Av,15–65)

Hvis det ønskes en bestemt grunnvarme i kjeller eller gulvarme om sommeren, for eksempel på baderom, kan du stille inn den laveste tillatte temperaturen her. Øvrige deler av huset bør stenges av med termostatventiler eller kraner. Legg merke til at radiatorpumpen G2 da er i drift hele sommeren. Det fører til at temperaturen ut til radiatorene ikke blir lavere enn en valgt temperatur, for eksempel +27 °C.

Av betyr at funksjonen er slått av.



Tips: Les mer om disse innstillingene i kapittelet Husets varmeinnstilling.



Radiatorpumpe mangler i varmesystem 1. Istedent styres «Varme, modus» av vekselventilen.

Varmemodus **Auto/På/Av**

Veksling mellom oppvarmingssesong og sommersesong kan gjøres automatisk (Auto) eller man kan velge om oppvarmingen skal være På eller Av.

Auto = Bytte mellom oppvarmingssesong (På) og sommerinnstilling (Av) gjøres automatisk.

På = Kontinuerlig oppvarmingssesong med konstant radiatortilførsel.

Av (sommermodus) = Det blir ingen oppvarming.
Radiatortilførselen opphører.

I menyen som beskrives nedenfor (*Varme av, ute °C*) stiller man inn den utetemperaturen som blir grensen for veksling mellom oppvarmingssesong og sommersesong.

Varmemodus, ekst. **--/Auto/På/Av**

Vekslingen mellom oppvarming og sommerinnstilling kan fjernstyres. Les mer i kapittelet «Definere fjernstyring».

Varme av, ute **18 (10–30)**

Grensen for utetemperatur hvor det ikke er behov for oppvarming. Radiatorpumpe stopper. Radiatorpumpen (G1/G2) mosjoneres daglig en kort stund for at den ikke skal kjøre seg fast. Systemet starter automatisk igjen når det trengs varme.

Varme av, tid **120 (30–240)**

Forsinkelse før radiatorsirkulasjonen avsluttes etter at utetemperaturen har oppnådd innstilt verdi i samsvar med menyen over.

Kurvehelning (grunninnstilling) **50 (25–85)**

Helningen angir hvilken temperatur huset trenger ved ulike utetemperaturer. Du finner mer informasjon i kapittelet Husets varmeinnstilling. Verdien som stilles inn, tilsvarer temperaturen til radiatorene når temperaturen ute er -15°C. Etter denne grunninnstillingen gjennomføres finjustering i menyen «Romtemperatur».

Et eksempel:

Helning 50 innebærer at temperaturen ut på anlegget blir 50 °C når utetemperaturen er -15 °C hvis kurvejusteringen settes til 0. Hvis kurvejusteringen settes til +5, blir temperaturen isteden 55 °C. Ved alle temperaturer ute økes kurven med 5 °C, det vil si at kurven parallelforskyves med 5 °C.

Kurvejustering **0 (-20–20)**

Kurvejusteringen innebærer at temperaturnivået generelt kan økes eller senkes ved alle utetemperaturer. Etter denne grunninnstillingen gjennomføres finjustering i menyen «Romtemperatur».

Nattsenking av °C **5 (-40–40)**

Når utetemperaturen er lavere enn innstilt verdi, opphører nattsenkingen fordi det brukes for mye energi og det tar for lang tid å øke temperaturen. Denne menyen overstyrer fjernstyring.

Romtemp. senkes **-2 (0 – -40)**

«Romtemperatur senkes» vises hvis det er installert romføler.

Her bestemmes hvor mange grader romtemperaturen skal senkes i de forskjellige planlagte senkingsperiodene, for eksempel nattsenking, ferie og lignende.

Framl. senkes. **-3 (0 – -40)**

Hvis det ikke er installert romføler, vises det isteden «Framl. senkes».

Alarm lav romtemperatur °C **5 (-40–40)**

Når romtemperatur er lavere enn den angitte verdien, alarmen «*Alarm lav romtemp °C*».

Smart lavpris °C **1 (Av/1–5)**

Innstilling for øking av kurvejustering ved energipris lavpris, via Smartgrid. Les mer i kapittelet Smartgrid.

Smart overkapasitet °C **2 (Av/1–5)**

Innstilling for økning av kurvejustering ved energipris overkapasitet, via Smartgrid. Les mer i kapittelet Smartgrid.

Maks. tid varme **20 (10–120)**

Dette er makstiden (i minutter) som varmepumpen lader varmesystemet ved behov i varmtvannstanken.

Ladepumpe % **60 (25–100)**

Innstilling av hastigheten (i prosent) for ladepumpen (G11) ved lading av varmesystemet.

Gulvfunksjon modus

Av (Av/1/2/3)

Gulvtørkefunksjon for nybygde hus.

Funksjonen innebærer at beregningen av turledningstemperaturen (børverdi) for «Husets varmeinnstilling» begrenses og følger følgende plan.

Mode 1

Gulvtørkefunksjon for åtte dager.

#1. Varmesystemets børverdi settes til 25 °C i 4 dager.

#2. Dag 5–8 brukes innstilt verdi *Gulvfunksjon temp* °C.

Fra og med dag 9 beregnes verdien automatisk som vanlig basert på «Husets varmeinnstilling»

Mode 2

Gulvtørkefunksjon for ti dager + opptrapping og nedtrapping.

#1. Opptrapping start. Varmesystemets børverdi settes til 25 °C. Deretter økes børverdien med 5 °C hver dag til børverdien tilsvarer *Gulvfunksjon temp* °C.

Det siste trinnet kan være mindre enn 5 °C.

#3. Nedtrapping. Etter opptrapping og ti dager med jevn temperatur, senkes børverdien til 25 °C med 5 °C per dag.

Det siste trinnet kan være mindre enn 5 °C.

Etter nedtrapping og en dag med børverdi 25 °C, beregnes verdien automatisk basert på «Husets varmeinnstilling».


Mode 3

Denne modusen innebærer start i Mode 1, deretter Mode 2 og så «Husets varmeinnstilling».


Gulvfunksjon temp °C

25 (25–55)

Her stilles temperaturen for #2, som beskrevet tidligere.



Eksempel for Mode 1 med *Gulvfunksjon temp* °C: 38 °C.



Eksempel for Mode 2 med *Gulvfunksjon temp* °C: 37 °C.



Eksempel for driftsinfo Mode 2, dag 1 av 12 med aktuell børverdi (25) °C.

11.6 Varmepumpe

Kompressor

Produktet leveres med sperret kompressor. Når kompressoren er sperret, fungerer produktet som en elkjele med full funksjonalitet. Tillatt innebærer at kompressoren kan være i drift.

Tillatt/sperret

Brinepumpe på

Auto/10d/På

Etter installasjon kan man velge å kjøre brinepumpen slik:

- *10d*: Kontinuerlig i ti dager for å få luft ut av systemet, deretter går pumpen tilbake til automatisk modus.
- *På*: Kontinuerlig drift av brinepumpen.
- *Auto*: Brinepumpen (G20) går samtidig som kompressoren.

Tariff VP

Av (På/Av)

Les mer i kapittelet «Definere fjernstyring».

Smart blokering VP


Av (På/Av)

Les mer i kapittelet «Smartgrid»

Start ved gradminutt

-60 (-900 – -30)

Her angis ved hvilket gradminutt varmepumpen skal starte.



11.7 Elkolbe

Maks. elkolbe kW **9,0 (0–9,0)**

Maks. tillatt elkolbeeffekt.

Maks. elkolbe VV kW **0 (0–9,0)**

Maks. tillatt elkolbeeffekt ved varmtvannslading. Kan justeres fra 0 til 9,0 kW i trinn på 0,3 kW.

Start ved gradminutt **-500 (-900 – -30)**

Her angis ved hvilket gradminutt elkolben skal starte.

Diff.trinn gradminutt **-50 (-20 – -300)**

Her angis differansen i gradminutter mellom trinnene som elkolben bruker. Effekten som elkolben bruker, er Maks. elkolbe kW delt inn i ti trinn.

Hovedsikring A **20 (10–90)**

Størrelsen på husets hovedsikring angis her. Sammen med monterte strømfølere beskyttes sikringene ved bruk av apparater som gir midlertidige effektopper, for eksempel komfyrer, ovner, motorvarmere, osv., der produktet midlertidig reduserer tilkoblet strømeffekt.

Omreg.faktor strømføler **1 (1–10)**


–

Tariff EL **Av (På/Av)**

Les mer i kapittelet «Definere fjernstyring».

Smart blokkering EL **Av (Av/På)**

Les mer i kapittelet «Smartgrid»




11.8 VV-tank

VV-program

Innstillingsmeny for programmene *Økonomi*, *Normal* og *Komfort*. Se kapittelet *Stille inn VV-program*.

Start/stoppdiff øvre °C **5 (3–10)**

Temperaturdifferansen mellom stopp og start av ladingen.



Maks. tid VV **30 (10–150)**

Dette er maksimumstiden (minutter) som varmepumpen lader varmtvannstanken hvis varmesystemet har behov.

Ladepumpe % **50 (25–100)**

Innstilling av hastighet for ladepumpen (G11) ved lading av varmtvann. Gjelder bare når varmepumpen ikke er den eneste varmekilden.

Smart lavpris °C **10 (1–30)**

Les mer i kapittelet «Smartgrid»

Smart overkap. °C **10 (1–30)**

Les mer i kapittelet «Smartgrid»

Min RPS VV-lading **50 (50–100)**

Brukes ikke for dette produktet.

Startforsinkelse: VV min. **3(0-60)**

Forsinkelse (minutter) før start av varmtvannslading etter at varmtvannsvolumstrømmen har opphört.

Varmtvannssirkulasjon (ekstrautstyr)

Innstillinger for varmtvannssirkulasjon krever installasjon av tilbehøret Ekspansjonskort (A3).

Driftstid VV-sirk. **4 (1–90)**

Driftstid (i minutter) som varmtvannssirkulasjonen skal pågå i hver periode. Gjelder hvis *VV-sirkulasjon* er definert i menyen *Avansert/Definer system*.

Periode tid VV-sirk.**15 (5–90)**

Periodetid for varmtvannssirkulasjon. VV-sirkulasjon må være definert i menyen *Avansert/Definer system*.

Tidsur VV-sirk.**Av/På/Dag for dag**

I denne menyen vises planlagte perioder i ukedagene når sirkulasjonspumpen for varmtvannssirkulasjon skal gå. Programmet kommer tilbake uke etter uke.

Tid Xvv fjernstyring**0,0 (0,0–10,0)**

Tid i hel eller halv time som funksjonen *Ekstra varmtvann* er aktiv når den aktiveres i menyen *Fjernstyring* (*Avansert/Definer system/Fjernstyring/Ekstra VV*) eller aktiveres ved hjelp av CTC SmartControl-tilbehør. Se separat håndbok for funksjonalitet og innstillinger koblet til CTC SmartControl.

Timer VV-sirkulasjon		
Mandag	06 - 09	18 - 21
Tirsdag	07 - 09	20 - 23
Onsdag	06 - 09	10 - 21
Torsdag	06 - --	-- - 21
Fredag	06 - --	-- - 21
Lørdag	10 - 12	20 - 23
Søndag	10 - 12	20 - 23

Tidspunktet til venstre må være lavere enn tidspunktet til høyre for at intervallet skal være gyldig.

11.8.1 Innstilling VV-program

Mulige valg er *Økonomi*, *Normal* og *Komfort*.

Trykk på *OK* for å åpne innstillingene for markert VV-program.

Ladestart %**Nei(Nei, 50–90)**

Verdien *Ladestart*: 60 % angir at lading av varmtvann tillates å starte når energimengden varmtvann er beregnet til 60 % eller mindre.

Nei betyr at lav beregnet energimengde varmtvann ikke påvirker start av lading av varmtvann.

Ladestopp øvre/nedre °C**55 (20–65)**

Lading av varmtvann er fullført når begge følerne oppnår innstilt verdi.

Ladestart nedre °C**40 (15–60)**

Lading av varmtvann starter når innstilt temperatur underskrides.

Tappevarmtvann °C**50 (38–65)**

Temperaturen på utgående tappevarmtvann.

Tilbakestill program

Aktuelt VV-program tilbakestilles til fabrikkverdien.

Innstilling VV-program		
Økonomi		X
Normal		
Komfort		OK

11.9 Kommunikasjon

Disse innstillingene brukes for tilbehør for overordnet system og brukes ikke ved normal drift. Beskrives ikke i denne bruksanvisningen.

11.10 Frikjøling

Frikjøling reguleres med turtemperaturføler 2 (B2), noe som da innebærer at radiatorsystem 2 og frikjøling ikke kan brukes samtidig.

Felles kjøling/varme

Nei (Nei/Ja)

Ja innebærer at frikjøling og varme distribueres i samme kanaler.

Kondenssikret system

Nei (Nei/Ja)

Hvis systemet er kondenssikret, tillates det en betydelig lavere temperatur ut i systemet. ADVARSEL! Kondensdannelse i huskonstruksjonen kan forårsake fukt- og muggskader.

(Nei) er innstillingsområde for romtemperatur mellom 18 og 30 °C, og (Ja) er innstillingsområde 10–30 °C

Ved tvil bør du konsultere fagfolk!

Romtemperatur frikjøling 25,0 (10,0, alt. 18,0–30,0)

Her stiller du inn ønsket romtemperatur for kjøling.

Smart lavpris °C


1 (Av, 1–5)

Les mer i kapittelet «Smartgrid».

Smart overkap. °C

1 (Av, 1–5)

Les mer i kapittelet «Smartgrid».



11.11 Solpaneler (tilbehør)

Her gjøres innstillingene som trengs for at solvarmesystemet skal fungere optimalt. Det er viktig at denne grunninnstillingen er riktig for ditt varmesystem. Uriktig innstilte verdier kan betyr at den tenkte energibesparelsen blir lavere. Menyene som er nedtonet, er ikke aktive, og blir hvite først når de er aktiverete. Aktivering gjøres i meny *Definer system/Solpaneler*.



11.11.1 Grunninnstillinger sol

Ladestart diff temp °C 7 (3–30)

Her stiller du inn temperaturdifferansen når ladingen av solvarme skal starte. Solpanelet skal være så mange grader varmere enn tankens temperatur for at ladingen skal starte.



Ladestopp diff temp °C 3 (3–30)

Her stiller du inn temperaturdifferansen når ladingen av solvarme skal stoppe. Når temperaturforskjellen mellom solpanelet og tanken synker under denne innstilte verdien, stopper ladingen.

Ladepumpe min hast % 20 (20–100)

Her angis ladepumpens (G30, G32) laveste tillatte hastighet når den går.

Sensortest aktiv Nei (Nei/Ja)

Her angir du om test av solføleren skal aktiveres. Hvis solpanelets følere ikke kan monteres slik at den virkelige paneltemperaturen kan registreres, må ladepumpen gå en stund for at panelets væske skal kunne påvirke føleren.

-Test/Opphold, min 4 (1–20) / 30 (80–180)

Test (4): Her angir du hvor lang tid følertesten skal pågå, slik at vanskelig plasserte følere skal rekke å registrere riktig temperatur. Tiden for følertesten vil man holde så kort som mulig slik at det ikke tas unødvendig varme fra tanken i de tilfeller der solpanelet ikke kan lade.

Opphold (30): Her angir du tiden mellom følertestene. Etter oppholdet starter en ny følertest.

-Winteropphold Nei (Nei/Ja) Nov–Feb

Her angir du hvilke måneder følertesten skal ha opphold. Om vinteren, når panelet (som regel) ikke kan varme tanken, er det unødvendig å utføre følertester. Følertesten kan da gjøre at det dumpes en viss tankvarme i solpanelet, noe som bør unngås.

Prioriter lading av: Eksterne varmekilde/X-volum

Her angir du om tanken til den eksterne varmekilden eller X-volum (akk.tank) skal prioriteres ved lading (vises kun hvis veksellading er definert).

Mengde l/min 6,0 (0,1–50,0)

Her skal flowen som sirkulerer gjennom solfangene angis (leses av på flowmåleren i systemenheten). Flowen må leses av når solpanelpumpen går med 100 %. Obs! Flowen ligger til grunn for beregninger av effekt og akkumulert energi – ved uriktig flow gis det derfor feil verdier på disse parametrerne. Pumpen kan manuelt innstilles til 100 % mengde i meny: Avansert/Service/Funksjonstest for avlesning.

11.11.2 Panel beskyttelsesfunksjoner

Her stiller du inn funksjonene som beskytter solpanelene ved overtemperaturer og frysefare.

Overtemp. beskyttelse panel Nei (Ja/Nei)

Her aktiveres beskyttelsesfunksjonen for å beskytte solpanelet mot overtemperaturer. Dette gjøres ved at solpanelet kjøles ned.

- maks. paneltemp °C 120 (100–150)

Her angis den maksimale temperaturen panelet kan oppnå, deretter startes kjølefunksjonen. Ved kjøling dumpes varme 1) i borehullet hvis borehulladning finnes 2) deretter i tankene opp til tankenes maks. tillatte temperatur.

Når temperaturen i solpanelene overstiger 120 °C, starter sirkulasjonspumpen, og teksten «kjøler panel» vises i driftsinfo.

Når temperaturen synker i solpanelene, men temperaturen i tanken fortsatt er høy: Da fortsetter sirkulasjonspumpen å arbeide, og teksten «kjøler tank» vises i driftsinfo. Dette pågår til tanken har oppnådd 60 °C.

(ladetemperatur, fabrikkverdi)

Kjøl bort overtemp i tank Nei (Nei/Ja)

Hvis tanken er overladet for å kjøle panelet, aktiveres funksjonen for å kjøle tanken når energi kan gis til panelet. Dette for igjen å kunne motta panelkjøling (for eksempel neste dag).

- tank kjøles ned til °C 70 (50–80)

Her angis temperaturen tanken skal kjøles ned til etter at den er overtemperaturladet.


Når dette pågår, vises «ekstrakjøler» i driftsinfo.

Antifrysbeskyttelse panel Nei (Nei/Ja)

Om vinteren, ved ekstremt kald utetemperatur, er det fare for at panelet kan fryse (til tross for frostvæske). Her aktiveres funksjonen slik at varme tas fra tanken til panelet.

- Aktiv ved utetemp °C -25 (-30 --7)

Her angis ved hvilken temperatur i solfangeren frostbeskyttelsen skal starte. Når panelets følere viser en temperatur under frostbeskyttelsesgrensen, går ladepumpen til følerens temperatur er 2 grader varmere enn grenseverdien (hysteres 2 °C).



Prioriter beskyttelse**EVK-tank/X-volum**

Her angir du hvilken av tankene som beskyttelsesfunksjonene skal arbeide mot.
Dette er kun aktuelt hvis system 3 / X-volum er aktivert.

11.11.3 Innstillinger EVK-tank

Innstillinger som gjelder når kun EVK-tank er aktivert (gjelder system 1 og system 3)

**Ladetemperatur °C****60 (10–95)**

Innstilling av den høyeste tillatte temperaturen i EVK-tanken. Når innstilt temperatur er oppnådd, stoppes ladingen.


Maks. tillatt tanktemp., °C**70 (60–125)**

Hvis solpanelets temperatur overstiger «maks. paneltemp.», kan tanken overlades av panelet opp til den innstilte tanktemperaturen..

Dette krever at også «Overtemp beskyttelse panel» er aktivert.

11.11.4 Innstillinger EcoTank

Innstillinger som gjelder når EcoTank er aktivert. Dette kalles også system 2.

**Ladetemperatur °C****60 (10–70)**

Innstilling av den høyeste tillatte temperaturen i EcoTank. Når innstilt temperatur er oppnådd, stoppes ladingen.

Maks. tillatt tanktemp °C**70 (60–80)**

Hvis solpanelets temperatur overstiger den maksimalt innstilte temperaturen, kan tanken overlades opp til denne innstilte tanktemperaturen.

Dette krever at også «Overtemp beskyttelse panel» er aktivert.

11.11.5 Innstillinger X-volum

Innstillinger som gjelder når X-volum er aktivert.

Dette kalles også system 3.


Ladetemperatur °C **60 (10–95)**

Innstilling av den høyeste tillatte temperaturen i X-volum.
Når innstilt temperatur er oppnådd, stoppes ladingen.

Maks. tillatt tanktemp °C **70 (60–125)**

Hvis solpanelets temperatur overstiger den maksimalt
innstilte temperaturen, kan tanken fortsatt lades opp til
denne innstilte tanktemperaturen.

Dette krever at også «Overtemp beskyttelse panel» er
aktivert.



11.11.6 Innst. Tilbakelading av borehull

Tilbakelading aktiv **Nei (Nei/Ja)**

Her aktiveres funksjonen «lading av borehull».
Funksjonen er til for å beskytte solpaneler mot
overtemperatur, men kan også energilade borehull.

-Ladestart diff temp °C **60 (3–120)**

Her stiller du inn temperaturdifferansen for når ladingen
av borehull skal starte. Solpanelet skal være så mange
grader varmere enn brinevæsken i borehullet for at
ladingen skal starte. Hvis panelet lader eller kan lade
tank, er tankladning prioritert.

-Ladestopp diff temp °C **30 (1–118)**

Her stiller du inn temperaturdifferansen for når ladingen
av borehull skal stoppe. Når temperaturforskjellen
mellom solpanelet og brinevæsken synker under denne
innstilte verdien, stopper ladingen.

-Maks. tillatt brinetemp °C **18 (1–30)**

Innstilling av høyeste tillatte brinetemperatur. Ved
oppnådd verdi stoppes ladingen av borehullet.



11.11.7 Lading til EVK-tank

Funksjonen gjelder for ladenvilkår mellom EcoTank og EVK-tank i solsystem 2.

Funksjonen kan IKKE kombineres med «Diff. termostatfunksjon».

Ladestart diff temp °C **7 (3–30)**

Her stiller du inn temperaturdifferansen når ladingen til EVK-tank skal starte. EcoTank i system 2 skal være dette antall grader varmere enn EVK-tanken for at ladingen skal starte.



Ladestopp diff temp °C **3 (2–20)**

Her stiller du inn temperaturdifferansen når ladingen til EVK-tank skal stoppes. Når temperaturforskjellen mellom EcoTank og EVK-tank synker under denne innstilte verdien, stopper ladingen.

Ladetemperatur °C **60 (10–80)**

Innstilling av den høyeste tillatte temperaturen i EVK-tanken. Når den innstilte temperaturen er nådd, stopper overladingen.

11.12 Diff.termostatfunksjon

Difftermostatfunksjonen brukes hvis man vil overføre varme fra tank med føler (B46) til tank med føler (B47).

Funksjonen sammenligner temperaturene i tankene, og når det er varmere i tank (B46), startes lading til tank (B47).

Denne funksjonen kan imidlertid ikke kombineres med samme funksjon i et solvarmesystem (når det for eksempel kobles til en EcoTank). Dette fordi samme utganger og følere brukes i begge funksjoner.

Ladestart diff temp, °C **7 (3–30)**

Her stiller du inn temperaturdifferansen når ladingen til EVK-tank skal starte. Temperaturen må være dette antall grader varmere enn EVK-tanken for at ladingen skal starte.

Ladestopp diff temp, °C **3 (2–20)**

Her stiller du inn temperaturdifferansen når ladingen til EVK-tank skal stoppes. Når temperaturforskjellen synker under denne innstilte verdien, stopper ladingen.

Ladetemperatur °C **60 (10–95)**

Innstilling av den høyeste tillatte temperaturen i EVK-tanken. Når den innstilte temperaturen er nådd, stopper overladingen.



Sørg for høy vannmengde i pumpe (G46) slik at du oppnår lav temperaturdifferanse, ca. 5–10 °C, over EVK-tanken under lading.

11.13 Pool (ekstrautstyr)

Bassengtemp °C **22 (5–58)**

I denne menyen stilles temperaturen i poolen inn.

Pool diff. °C **1,0 (0,2–5,0)**

Her angis tillatt differanse mellom start- og stopptemperatur i poolen.

Maks. tid pool **20 (10–150)**

Ved oppvarmingsbehov av poolvarme og varme/ varmtvann, angis maks. tid for pooloppvarming.

Ladepumpe % **50 (0–100)**


Her stilles ladepumpens hastighet inn.

Smart lavpris °C **1 (Av, 1–5)**

Les mer i kapittelet «Smartgrid».

Smart overkap. °C **2 (Av, 1–5)**

Les mer i kapittelet «Smartgrid».



11.14 Ekstern varmekilde (EVK)

Ladestart °C **70**

Dette er den laveste temperaturen som kreves i den eksterne varmekildens tank (B47) for at shunten skal åpne og avgj varme til systemet.

Stopp diff (°C) **5**

Hysteresen for lading stopper fra den ekstra varmekilden.

Smart blokk kap. **Av (På/Av)**

Shunt på EVK-tank stenges, og varmeenergien akkumuleres til overkapasiteten opphører.

Les mer i kapittelet «Smartgrid»



11.15 EcoVent (tilbehør)

EcoVent

Menyen blir aktiv når ventilasjonsproduktet CTC EcoVent er definert. Se bruksanvisningen for CTC EcoVent for mer informasjon om mulige innstillingar.

Lagre innstillingar

Her kan du lagre egne innstillingar. Bekreft ved å trykke på «OK».

Hente innstillingar

Her kan du hente inn igjen lagrede innstillingar.

Hente fabrikkinnstillingar

Produktet leveres med innlagte fabrikkinnstillingar. Disse kan du hente opp igjen ved å aktivere denne funksjonen. Bekreft med «OK». Språk, produkt og produktstørrelse beholdes.

11.16 Definere systemet



Her definerer man varmesystemet og hvordan det styres, med eller uten romføler. Varmepumpens flytvakt defineres.



Definere varmesystem 1 og 2

Angi om romføler skal kobles til systemet.

Velg om romføler for varmesystemet er fast tilkoblet eller trådløs (Kabel/Trådløs).

Hvis det brukes trådløs romføler, må du bruke bruksanvisningen for den.

Hvis tilbehøret CTC SmartControl er installert/definert, kan man også bruke en føler fra CTC SmartControl-serien som romføler. Da velger man isteden *SmartControl* i menyen *Type*. Se separat håndbok for funksjonalitet og innstillinger koblet til CTC SmartControl.



Definere varmepumpe

Flow/nivåvakt

Ingen/NC/NO

Velg hvilken type nivåvakt som er installert i systemet.

Velg mellom:

- Ingen
- NC (*Normally Closed*)
- NO (*Normally Open*).

Flyt/nivåvakt må også være innstilt. Se kapittelet «Tilnærming fjernstyring».

Def Varmepumpe

Flow/nivåvakt

Ingen



11.16.1 Definere SMS (ekstrautstyr)

Her angir du om SMS-styring er installert (ekstrautstyr).

Aktiver **Ja (Ja/Nei)**

Ved Ja vises menyene nedenfor.

Signalstyrke

Her vises signalnivået for mottaket.

Telefonnummer 1

Her vises det først aktiverete telefonnummeret.

Telefonnummer 2

Her vises det andre aktiverete telefonnummeret.


Maskinvareversjon

Her vises maskinvareversjon i SMS-tilbehøret.

Programvareversjon

Her vises programvareversjon i SMS-tilbehøret.

OBS! Hvis du ønsker mer informasjon om SMS-funksjonen, kan du se håndboken «CTC SMS».



11.16.2 Definere frikjøling (ekstrautstyr)

Funksjonen frikjøling reguleres med turtemperaturføler 2 (B2), noe som innebærer at varmesystem 2 og frikjøling ikke kan brukes samtidig.

Frikjøling **Nei (Nei/Ja)**

Her velger du om frikjøling er installert.

OBS! Se bruksanvisningen for CTC EcoComfort for mer informasjon.

11.16.9 Definere solpaneler (ekstrautstyr)

Solpaneler brukes**Nei (Nei/Ja)**

Angi her om solpaneler brukes.

Tilbakelading av borehull**Nei (Nei/Ja)**

Her angir du om tilbakelading til fjell er installert (kun mulig for bergvarmepumper).

Veksellading**Nei (Nei/Ja)**

Denne funksjonen aktiverer system 3.

Funksjonen innebærer at man kan velge å prioritere lading til Ekstern varmekilde (EVK) eller X-volum.

EcoTank**Nei (Nei/Ja)**

Denne funksjonen aktiverer system 2 med buffertank EcoTank (eller tilsvarende).

Panel koblet til**veksler (sløyfe/veksler)**

Her angis det om det er solsløyfer i EcoTank eller om det er installert mellomveksler.



11.16.3 Definer differtmostatfunksjon (ekstrautstyr)

Her angir du om differtmostatfunksjon skal brukes i systemet.

Diff.termostatfunksjon**Nei (Nei/Ja)**

11.16.4 Definere Pool (ekstrautstyr)

Pool**Nei (Nei/Ja)**

Her angir du om pool skal kobles til varmesystemet.

For denne funksjonen må tilbehør Ekspansjonskort (A3) være installert.

11.16.5 Definere varmtvannssirkulasjon (ekstrautstyr)

VV-sirkulasjon **Nei (Ja/Nei/VV)**

Still inn om varmtvannssirkulasjon med sirkulasjonspumpe G40 skal brukes.

Ja. Dette funksjonsalternativet krever tilbehør Ekspansjonskort (A3) for at VVC skal kontrolleres av produktet.

VV. Alternativ med ekstern VVC-pumpe som ikke styres av produktet. Krever ikke ekspansjonskort (A3).

11.16.6 Definer ekstern varmekilde (EVK)

Ekstern varmekilde **Nei (Ja/Nei)**

Her angir du om ekstern varmekilde er koblet til varmesystemet.

11.16.7 Definere CTC EcoVent (tilbehør)

EcoVent **EcoVent 20**

Her defineres ventilasjonsproduktet CTC EcoVent. Se håndboken for CTC EcoVent for mer informasjon.

11.16.8 Definere CTC SmartControl (ekstrautstyr)

SmartControl

I denne menyen defineres CTC SmartControl-komponenter. Se separat håndbok for funksjonalitet og innstillinger koblet til CTC SmartControl.

11.17 Definer fjernstyring

Fjernstyring av CTCs produkter gir mange valgmuligheter for ekstern påvirkning av oppvarmingen. Det finnes fire programmerbare innganger som kan aktivere følgende funksjoner:

- Tariff varmepumpe
- Tariff elkolbe
- Nattsenking
- Rundstyring
- Ekstra varmtvann
- Mengde/nivåvakt
- Varme av VS1
- Varme av VS2
- Smart A
- Smart B
- Redusert, tvunget og tilpasset ventilasjon, samt bortemodus. Gjelder for ventilasjonsprodukt CTC EcoVent 20

Splintene – inngangene

På relékort (A2) er det to innganger 230 V og to potensialfrie innganger (svakstrøm < 12 V) som kan programmeres.

Åpen krets = ingen ekstern påvirkning.

Lukket krets = aktivert funksjon eksternt.

Betegnelse	Klemmeposisjon	Tilkoblingstype
K22	A14 & A25	230 V
K23	A24 & A25	230 V
K24	G33 & G34	Potensialfri inngang
K25	G73 & G74	Potensialfri inngang

11.18 Fremgangsmåte fjernstyring

Tildele inngang

Først tildeles en inngang til funksjonene som skal fjernstyrtes.

Dette gjøres i menyen *Avansert/Definer system/Fjernstyring*.

Eksempel

I dette eksempelet bestemmes det manuelt om varmen skal være på eller av i Varmesystem 1 (VS1).

Først tildeles «Varme, ekst. modus VS1» inngangen K24



OBS!

Enertech AB tar IKKE ansvar for at ønsket varme oppnås dersom fjernstyringen har blokkert varmen over lang tid.

Aktivere/velge funksjon.

Når en inngang er tildelt, må funksjonen aktiveres eller stilles inn i menyen Avansert/Innstillinger/Varmesystem.

Her velges hva som er normal modus (pil 1).

2

Normalmodus ble valgt til:

Varmemodus: På

Når dette er gjort, må man stille inn hva som skal skje ved /Fjernstyring/Varme, ekstern modus VS1 (lukket inngang, pil 2).

Pil 2 viser valget «Av».

I dette eksempelet er varmen alltid på. (Normalmodus). Men når klemme K24 lukkes, aktiveres «Av», og varmen slås av. Varmen forblir avslått til man velger å starte oppvarmingen ved at K24 blir åpen.

Varmesystem	
Maks turtemp °C	60
Min turtemp °C	Av
Varme modus	Auto
Varme modus, ekstern	
Varme av, ute °C	18
Varme av, tid	120
Heling °C	50
Justering °C	0
Nattsenking av °C	5
Romstemp senkes °C	-2
eller	
Tur senkes °C	-3
Alarm lav romstemp. °C	5
Smart lav pris °C	1
Smart overkap. °C	2
Maks tid varme	20
Lade pumpe %	60
Gulvfunksjon	Av
Gulvfunksjon temp °C	25

Eksempel hvor «Varme. modus» normalt er i oppvarmingssesong «På», men når klemme K24 lukkes, inntrer «Av», og varmen slås av.

Funksjonene i fjernstyring.

Tariff VP

Når strømleverandøren bruker differensierte priser, kan man sperre varmepumpen når strømprisen er høy.

Tariff EL

Når strømleverandøren bruker differensierte priser, kan man sperre elkolben når strømprisen er høy.

Nattsenking

Nattsenking innebærer at man senker temperaturen inne i planlagte perioder, for eksempel om natten eller når man er på arbeid.

Rundstyring

Bortkobling av kompressor og elkolbe i en bestemt tid som fastsettes av strømleverandør (spesielt utstyr).


Rundstyring er et utstyr som strømleverandøren kan montere slik at de kan koble fra strømkrevende utstyr i kortere perioder. Kompressor og eleffekt sperres når rundstyring er aktiv.

Ekstra varmtvann

Her velger du om du vil aktivere funksjonen Midlertidig ekstra varmtvann.

Mengde/nivåvakt

I enkelte tilfeller kreves en ekstra beskyttelse av tettheten på kuldebærersiden på grunn av lokale forutsetninger eller bestemmelser. Det er for eksempel et krav i enkelte kommuner der installasjonen skjer innenfor et drikkevannsområde. Trykk/nivåvakten defineres i meny Avansert/Definere system/Def. varmepumpe. Ved lekkasje stoppes kompressoren og brinepumpen, og deretter vises alarmen Mengde/nivåvakt i displayet.



Åpen klemme = «På» (i dette eksempelet)



Lukket klemme = «Av» (i dette eksempelet)

OBS! Hvis både varmepumpe og elkolbe sperres, kan huset være uten varme over lang tid. Derfor anbefales det å bare sperre elkolbe med tariff.

Varme, ekst. modus VS1

Varme, ekst. modus VS2

Med fjernstyrkt «Varmemodus, ekst» velges «På» hvis varmen skal være på, eller «Av» hvis varmen skal være av. Man kan også velge «Auto».

Les mer i avsnittet «Husets varmeinnstilling»

Smart A

Smart B

Smartgrid gjør det mulig å styre om oppvarmingen skal regnes som normalpris, lavpris eller overkapasitet. Man kan også blokkere/sperre varmepumpe og elkoble på samme måte som ved «Rundstyring».


Vent. Redusert,

Vent. Forser,

Vent. Tilpasset,

Vent. Borte

Hvis ventilasjonsprodukt CTC EcoVent 20 er installert/definert, kan disse ventilasjonsfunksjonene aktiveres. Se håndboken for CTC EcoVent for mer informasjon.



Eksempel hvor Smart A har blitt tildelt lavspenningsinngang K24 og Smart B har blitt tildelt lavspenningsinngang K25

11.19 Smartgrid

Den smarte funksjonen «Smartgrid» velger ulik oppvarming basert på strømpris ved hjelp av tilbehør fra strømleverandøren.

Smartgrid tar utgangspunkt i om strømprisen regnes som

- Normalpris
- Lavpris
- Overkapasitet
- Blokkering

Romtemperatur, pooltemperatur og varmtvannstemperatur etc. får forskjellig oppvarmingstemperatur avhengig av strømprisen.

Fremgangsmåte:

Først tildeles Smart A og Smart B en separat inngang i menyen *Avansert/Definere systemet/Fjernstyring/Smart A/B*.

Deretter brukes lukking av klemmene og innstillingene for de respektive funksjonene.

- Normalpris: (Smart A: Åpen, Smart B: Åpen).
Ingen påvirkning på systemet.
- Lavprisinnstilling: (Smart A: Åpen, Smart B: Lukket).
- Overkapasitetsinnstilling: (Smart A: Lukket, Smart B: Lukket).
- Blokkeringsinnstilling: (Smart A: Lukket, Smart B: Åpen)

I hver funksjon som kan påvirkes, finner du valg for temperaturendring for lavprisinnstilling og overkapasitetsinnstilling.

Smart lavpris °C	1 (Av, 1–5*)
Smart Overkap. °C	2 (Av, 1–5*)

*VV-tank har innstillingsområde 1–30

For eksempel fabrikkinnstilt lavpris 1 °C økning* av temperatur.

For eksempel fabrikkinnstilt overkapasitet 2 °C økning* av temperatur.

Det som kan påvirkes, er:

- Romtemperatur i varmesystem 1–2
- Turledningstemperatur i varmesystem 1–2
- VV-tank
- Pool
- Frikjøling
- EVK

Kommentar frikjøling

Ved aktiv frikjøling = Børverdien er ikke oppnådd.

For eksempel 26,0 (25,0)

I disse tilfellene aktiveres Smartgrid «Normalinnstilling» for varmesystemet.
(Smart lavpris eller smart overkapasitet aktiveres ikke.)

Dette for å unngå en konflikt mellom oppvarming og kjøling. Hvis det som standard er 2 °C forskjell mellom oppvarming og kjøling, vil man for eksempel ikke varme opp og kjøle ned samtidig.

Lavprisinnstilling: (A: Åpen, B: Lukket)

- Med romføler: Romtemperatur (børverdi) økes med 1 °C (fabrikkverdi, smart lavpris °C)
- Uten romføler: Turledning (børverdi) økes med 1 °C (fabrikkverdi, smart lavpris °C)
- VV-tank: Børverdi økes med 10 °C (fabrikkverdi, smart lavpris °C)
- Pool: Pooltemp økes med 1 °C (fabrikkverdi, smart lavpris °C)
- Frikjøling. Romtemperatur senkes med 1 °C (fabrikkverdi, smart lavpris °C).

Blokkeringsinnstilling: (A: Lukket, B: Åpen)

- Varmepumpe og elkolbe kan blokkeres i samsvar med innstillingen i varmepumpe og elkolbe.
- Smart blokkering vp Nei (Ja/Nei)
Blokkerer varmepumpe
Avansert/Innstillinger/Varmepumpe
- Smart blokkering elkolbe Nei (Ja/Nei)
Blokkerer elkolbe
Avansert/Innstillinger/Elkolbe


Overkapasitetsinnstilling: (A: Lukket, B: Lukket)

- Med romføler: Romtemperatur (børverdi) økes med 2 °C (fabrikkverdi, smart overkap. °C)
- Uten romføler: Turledning (børverdi) økes med 2 °C (fabrikkverdi, smart overkap. °C)
- VV-tank: Elkolbe
Børverdi økes med 10 °C. Elkolben kan kjøres parallelt med varmepumpen. (Fabrikkverdi, Smart overkap. °C)
- Pool: Pooltemp økes med 2 °C (fabrikkverdi, smart overkap. °C)
- Frikjøling. Romtemperatur reduseres med 2 °C
- EVK. Kan blokkeres i Avansert/Innstillinger/Ekstern varmekilde

11.20 Service




! OBS! Denne menyen er kun for installatøren.



11.20.1 Funksjonstest

Denne menyen brukes til å teste funksjonen til de ulike komponentene i produktet. Når menyen aktiveres, stopper alle funksjoner i produktet. Deretter kan hver komponent testes separat eller sammen. Alle styringsfunksjoner uteblir. Den eneste beskyttelsen mot feil drift, er trykkfølere og elkolbens overoppheatingsvern. Når du går ut av menyen, går varmepumpen tilbake til normal drift. Hvis det ikke trykkes på noen knapp innen 10 minutter, går også produktet tilbake til normal drift.



Test varmesystem

Tester for varmesystem 2, hvis det er installert.

Shunt 2

Åpner og lukker shunten.


Radpumpe 2

Starter og stopper radiatorpumpen (G2).

Diode romføler

Her kan man kontrollere monteringen av romfølerens alarmfunksjon. Ved aktivering lyser den røde dioden på romføleren med fast lys.

! Når du går ut av menyen, går varmepumpen tilbake til startsiden.



Test varmepumpe

Funksjonstest av varmepumpe.

VP kompr.

Kompressor på/av. Her gjennomføres funksjonstest av kompressor. Brinepumpen og ladepumpen er også i drift for at kompressoren ikke skal løse ut på trykksvaktene.

VP Brinep. (G20)

Brinepumpe på/av

VP Ladep (G11)

Funksjonstest 0–100 %.

Test ventiler

Funksjonstest av flytretter (Y21). Test av flyt til varmtvann eller til varmesystem.

VS = Varmesystem




VV = Varmtvann

Test elkolber

Her testes elkolbens ulike faser – L1, L2 og L3.

Elkolbe L1A

Av (Av/På)



Test Sol (ekstrautstyr)

Denne funksjonen fungerer bare hvis tilbehør ekspansjonskort (A3) er koblet til produktet.

Pumpe solpanel (G30) % (0–100)

Funksjonstest av sirkulasjonspumpe til solpanel 1.

Pumpe veksler (G32) % (0–100)

Funksjonstest av sirkulasjonspumpe til mellomveksler.

Borehull-ladn. (Y31/G31) (Tank/Borehull)

Funksjonstest av vekselventil og sirkulasjonspumpe til borehullladning. Når Borehull velges, skal flyten gå til borehull, og sirkulasjonspumpe (G31) skal starte. Når Tank velges, skal (G31) være slått av.

Ventil 2 tanker (Y30) (EVK-tank/X-volum)

Funksjonstest av vekselventil mellom tankene.

Pumpe EVK-tank (G46) (Av/På)

Funksjonstest av sirkulasjonspumpe til tankoverlading.

Temperaturer

Aktuell temperatur vises.

Solpanel inn (B30)


Solpanel ut (B31)

EVK-tank (B47)

EcoTank øvre (B41) / nedre (B42)

alternativt:

X-volum øvre (B41) / nedre (B42)



Test Differtmostat/EVK

Pumpe EVK (G46)

(På/Av)

Funksjonstest av ladepumpe.

Shunt (Y41)

(- /Åpne/Stenge)

Temperaturer

Aktuell temperatur vises.

EVK-tank °C (B47)

Difftermostat °C (B46)

Test Pool (ekstrautstyr)

Bassengpumpe/Ventil (G51)/(Y50)

(På/Av)

Test av poolpumpen og ventilen.

Temperaturer

Aktuell temperatur vises.

Pool (B50)

Viser aktuell pooltemperatur.

Test varmtvann

Tappevarmtvannspumpe (G5)

0 % (0–100)

Funksjonstest av tappevarmtvannspumpen.

VV-sirkulasjonspumpe (G40)

(På/Av)

Test av varmtvannsirkulasjonspumpen.

Føler


Tappevarmtvann °C (B25)

Viser aktuell tappevarmtvannstemperatur

Flytføler (B102)

(På/Av)

Viser om det er flyt i tappevarmtvannsledningen.



Test EcoVent (ekstrautstyr)

EcoVent

Test av ventilasjonsprodukt CTC EcoVent. Se bruksanvisningen for CTC EcoVent for mer informasjon.

11.20.2 Alarmlogg VP

Her finner man informasjon om de siste alarmene. Den siste alarmen vises øverst, og de fire påfølgende alarmene vises under Tidligere alarmer.

En alarm som kommer tilbake innen en time, ignoreres for ikke å fylle loggen. Hvis alle alarmer er like, kan det tyde på en intermitterende feil, for eksempel en dårlig kontakt.

Alarmlogg VP						
Seneste alarm:	Tid	HT(b)	LT(b)	ØH(K)	I(A)	
Liten brine sirk.	07:20	6/3	8.8	3.3	15.9	3.9
Tidligere alarm:						
Feil fasefølge	10:30	1/3	27.9	8.6	-227	50.0
Kom.feil motorvern	09:01	1/3	27.9	3.6	42.2	0.0



OBS! Innlogging i Innstillinger kodet må kun skje av autorisert servicetekniker. Det kan oppstå alvorlige driftsavbrudd og feil på produktet hvis det endres verdier uten tillatelse. Vær klar over at garantivilkårene ikke gjelder i slike tilfeller.

11.20.3 Kodede innstillinger.

Denne menyen er ment for produsentens drifts- og alarmgrenser. Det må angis en firesifret kode for å kunne endre disse grensene. Man kan imidlertid se hva som inngår i menyen uten å angi kode.

Koding ved BBR-installasjon

Ved installasjon i ny bolig må forskriftene følges ved innstilling av maksimal effekt. Da må installatøren taste inn den firesifrede koden 8818, som låser innstilt maksimal effekt når koden 8818 endres.

Instillinger kodet	
Kode	0 0 0 0
VV-tank	
Varmesystem	
Kompressordrift	
Ekspansjonsventil	
Logg kompressorstopp	
Frikjeling	OK
Grunninstilling	

11.20.4 Hurtigstart kompressor

Ved oppstart av produktet forsinkes kompressoroppstart med 10 minutter. Denne funksjonen fremskynder dette forløpet.

11.20.5 Oppdatere program, USB

Kun for servicetekniker. Her kan man oppdatere programvaren i displayet via USB. Programoppdateringen er klar når startsiden vises.

! OBS! Spenningen til produktet må ikke under noen omstendighet brytes under oppdateringen.

11.20.6 Skriv logg til USB

Kun for servicetekniker. Her kan man lagre loggede verdier til et USB-minne.

! OBS! Bryt strømmen, og start alltid om produktet etter programoppdatering! Det kan ta flere minutter før displayet har kommunisert ferdig etter omstart.

11.20.7 Kontroller strømføler

Skal brukes for å identifisere hvilken strømføler som er koblet til de respektive fasene.

Alle tre strømmer (L1, L2, og L3) skal vises i aktuell driftsinformasjon når varmepumpen har identifisert strømtransformatorenes respektive faser.

Da er det viktig at alle produkter som bruker mye strøm, er slått av. Sørg også for at reservetermostaten er slått av.

11.20.8 Reinstallasjon

Denne kommandoen starter installasjonssekvensen på nytt. Se kapittelet Førstegangs start.

12. Feilsøking/egnede tiltak

Varmepumpen er konstruert for pålitelig drift, høy komfort og lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Hvis det oppstår feil, må du alltid kontakte installatøren som utførte installasjonen. Hvis denne i sin tur bedømmer at det dreier seg om en material- eller fabrikasjonsfeil, tar installatøren kontakt med oss for kontroll og oppretting av skaden. Angi alltid produktets produksjonsnummer.

Varmtvann

Mange vil utnytte varmepumpens lave driftskostnader maksimalt.

Styresystemet har tre komfortnivåer for varmtvann. Vi anbefaler å starte med det laveste nivået. Hvis varmtvannet ikke er tilstrekkelig, øker du til neste nivå. Vi anbefaler også å bruke planlagt varmtvannsmønster.

Kontroller at den dårlig blandeventil, delvis ved varmepumpen, eventuelt også dusjblendebatteriet ikke påvirker varmtvannstemperaturen.

Varmesystemet

Romføleren (ekstrautstyr) sørger for at rommet får riktig og jevn temperatur. For at den skal kunne gi riktige signaler til styringen, må radiatortermostater alltid være helt åpne i rom med romføler.

Et godt fungerende varmesystem er viktig for drift med varmepumpe, og det påvirker også energibesparelsen.

Juster alltid inn systemet med alle radiatortermostater helt åpne. Etter noen dager kan termostatene reguleres individuelt i de andre rommene.

Hvis du ikke får innstilt romtemperatur, kan du kontrollere:

- At varmesystemet er riktig justert og fungerer som det skal. At

i Ikke tapp varmtvann med høyeste hastighet. Hvis du isteden fyller badekaret litt langsommere, får du høyere temperatur på vannet.

i Unngå å plassere romføleren i nærheten av trappehus på grunn av den ujevne luftsirkulasjonen.

i Har du ikke radiatortermostater i overetasjen, må du kanskje montere dette.

radiatortermostater er åpne og at radiatorene er jevnvarme. Kjenn på hele overflaten til radiatoren. Luft radiatorene. Effektiv drift av varmepumpen krever at varmesystemet fungerer for at du skal få god besparelse.

- At varmepumpen er i drift, og at det ikke vises noen feilmeldinger.
- At det er installert tilstrekkelig eleffekt. Øk eventuelt. Kontroller også at eleffekten ikke er begrenset på grunn av for høyt strømmottak i huset (belastningsvakt).
- At produktet ikke er stilt inn på "Maks tillatt turtemperatur" med for lav verdi.
- At det er valgt tilstrekkelig høy verdi for «Turledningstemperatur ved -15 °C utetemperatur». Øk ved behov. Du finner mer om dette og varmekurver i kapittelet Husets varmekurve. Men du må alltid først kontrollere øvrige punkter.
- At temperatursenkingen ikke er feil innstilt. Se Innstillinger/Varmesystem.

Hvis varmen er ujevn, må du kontrollere (hvis det er installert romføler):

- At romfølerens plassering er representativ for huset.
- At radiatortermostater ikke forstyrrer romføleren.
- At andre varmekilder/kuldekilder ikke forstyrrer romføleren.

Belastningsvakt

Varmepumpen har en innebygd belastningsvakt. Hvis anlegget installeres med strømføler, overvåkes det kontinuerlig at husets hovedsikringer ikke overbelastes. Hvis det skjer, kobles eltrinn bort fra varmepumpen. Ved stort varmebehov i kombinasjon med for eksempel en enfaset motorvarmer, komfyr, vaskemaskin eller tørketrommel, kan varmepumpen begrenses. Det kan innebære at verken temperaturen på varmen eller varmtvannet blir tilstrekkelig. Hvis varmepumpen begrenset, vises dette i Klartekst i displayet som Høyt eluttak, redusert effekt el (X A). Rådfør deg med elektriker for å kontrollere at sikringen er riktig dimensjonert eller at husets tre faser er jevnt belastet.

Berg-/jordsløyfen

Det kan oppstå feil på kjøledelen hvis berg-/jordsløyfen installeres feil, hvis den ikke er riktig luftet, har for lite frostvæske eller er underdimensjonert. Dårlig eller utilstrekkelig sirkulasjon kan føre til at varmepumpen varsler Lav fordamping. Hvis temperaturforskjellen mellom innkommende og utgående temperatur er for stor, varsler produktet, og displayet viser Lav brineflyt. En sannsynlig årsak er at det er luft i brinekretsen. Luft grundig – i enkelte tilfeller i inntil ett døgn. Kontroller også berg-/jordsløyfens filter. Se Tilkobling av kuldebærersystem. Tilbakestill alarmen for Lav fordamping på displayet. La en fagmann undersøke og korrigere feilen ved gjentatte driftsforstyrrelser.

Hvis teksten Lav brinetemp vises i displayet, kan berg-/jordsløyfen være underdimensjonert. Det kan også være feil på foleren. Kontroller temperaturen i brinekretsen i menyen Aktuell driftsinformasjon. Hvis innkommende temperaturen er lavere enn -5°C ved drift, må du la en fagmann kontrollere brinekretsen.

Luftproblem

Hvis du hører skvalpelyder fra varmepumpen, må du kontrollere at den er godt luftet. Fyll ved behov på mer vann slik at du oppnår riktig trykk. Hvis fenomenet gjentar seg, må du la en fagmann finne ut av årsaken.

Ulyd ved avstenging av tappevann

I enkelte tilfeller kan det oppstå ulyder fra husets rørsystem og varmepumpen på grunn av trykkstøtene som oppstår når flyten brytes raskt. Det er ikke noe galt med produktet. Fenomenet kan forekomme når det brukes ettgrepssbatterier av eldre type. Nyere ettgrepssbatterier er ofte utstyrt med myk stenging. Ved ulyder fra oppvaskmaskiner og vaskemaskiner kan dette rettes opp med en trykkstøtdemper. En trykkstøtdemper kan også være et alternativ til mykstengende tappevannskraner.

Årsaken til feilen kan være følgende:

- Fasebrudd eller nettforstyrrelse. Kontroller sikringer, som er den vanligste årsaken.
- Kompressoren er overbelastet. Tilkall servicemontør.
- Feil på kompressoren. Tilkall servicemontør.
- For dårlig sirkulasjon mellom kjølekrefts og kjele. Kontroller varmebærerpumpen (venstre pumpe).
- Unormalt høy temperatur i brinekretsen. Tilkall servicemontør.



Det kan også hende at du må lufte radiatorene.

12.1 Informasjonstekster

Det vises informasjonstekst i displayet for å informere om ulike driftsmodi.

[I013] Startforsinkelse

[I002] Varme av, varmesys 1

[I005] Varme av, varmesys 2

Viser at produktet er i sommerdrift. Det er ikke behov for varme for aktuelt varmesystem, kun varmtvann.

[I008] Tariff, VP av.

Viser at tariff har slått av varmepumpen.

[I009] Kompressor sperret

Det er valgt at kompressoren skal være slått av, for eksempel før boring eller graving av kollektorsløyfer. Produktet leveres med avslått kompressor. Valget gjøres i menyen Avansert/Innstillinger/Varmepumpe

[I010] Tariff, El av.

Viser at tariff har slått av varmekolben.

[I011] Rundstyring

Viser at rundstyring er aktiv. Rundstyring er utstyr som strømleverandøren kan montere slik at de kan koble fra strømkrevende utstyr i kortere perioder. Kompressor og eleffekt sperres når rundstyring er aktiv.

[I012] Høyt strømforbruk, redusert el

- Husets hovedsikringer kan overbelastes hvis for eksempel flere effektkrevende apparater brukes samtidig. Produktet reduserer elkolbenes strømeffekt i denne tiden.
- 2 t maks. 6 kW. Elektriske varmeelementer er begrenset til 6 kW i 2 timer etter at strømmen slås på. Teksten vises om det kreves >6 kW under de to første timene av drift av produktet. Dette gjelder etter strømbrudd eller nyinstallasjon.

[I013] Startforsinkelse

Kompressoren får ikke starte for raskt etter at den har stoppet, normal forsinkelse er minst ti minutter.

[I014] Gulvfunksjon aktiv, d

Viser at gulvtørkefunksjonen er aktiv, samt resterende tid (dager) som funksjonen er aktiv.

Smart: [I019] lavpris / [I018] overkap. / [I017] blokering

Produktet påvirkes av «Smartgrid». Se også *Definere system / Fjernstyring / Smartgrid*.

[I021] Varme, ekst. modus VS 1**[I022] Varme, ekst. modus VS 2**

Fjernstyring påvirker om varmen i varmesystemet skal være på eller av. Hvis varmen er slått av, vises også informasjonen «Varme av varmesystem 1/2»

[I028] Ferieperiode

Vises ved innstilling av ferieplan, noe som medfører senking av romtemperaturen og at varmtvann ikke produseres.

[I029] Lufting av tappevann pågår

Under ventilasjonsprosessen vil det ikke leveres varmtvann med kontinuerlig temperatur. Varmtvannsproduksjonen starter når ventilasjonsprosessen er fullført og meldingen ikke lenger vises.


[I030] Driver blokk underspenning

Varmepumpen har stoppet på grunn av for lav nettspenning. Produktet prøver å starte på nytt.

[I031] Driver blokkerte alarmen

Varmepumpen har stoppet på grunn av driverfeil, for eksempel overspenning eller for høy temperatur. Produktet prøver å starte på nytt.

12.2 Alarmtekster



Ved feil på for eksempel en føler, avgis det en alarm. I displayet vises det en tekst med informasjon om feilen.

Du tilbakestiller alarmen ved å trykke på Tilbakestill alarm på displayet. Hvis det har oppstått flere alarmer, vises disse etter hverandre. Du kan ikke tilbakestille en gjenværende feil uten først å ha rettet den opp. Noen alarmer tilbakesilles automatisk hvis feilen opphører.

Alarmtekst	Beskrivelse
[E010] Kompressortype ?	Det vises en tekst hvis det mangler informasjon om kompressortype.
[E013] EVO av	Det vises en tekst ved feil på ekspansjonsventilstyringen.
[E024] Sikring løst	Tekst vises når sikringen (F1, F2) har løst ut.
[E026] Varmepumpe	Det vises en tekst hvis varmepumpen er i alarmtilstand.
[E027] Kommunikasjonsfeil VP	Tekst vises når Displaykortet (A1) ikke kan kommunisere med VP-styringskort (A5)
[E063] Kommunik.feil relékort	Tekst vises når Displaykortet (A1) ikke kan kommunisere med Relékortet (A2)
[E063] Komm.feil motorvern	Tekst vises når VP-styringskort (A5) ikke kan kommunisere med motorvernet (A4)
[E086] Komm.feil ekspansj.kort	Tekst vises når Displaykortet (A1) ikke kan kommunisere med CTC Stolstyring/Ekspansjonskort (A3).
[E035] Pressostat høytrykk	Kjølemiddelsystemets høytrykksvakt har løst ut. Trykk på tilbakestill og kontroller om alarmen kommer tilbake. Kontakt installatøren ved tilbakevendende feil.
[E040] Litен brinesirkulasjon	Liten brinesirkulasjon skyldes som regel luft i kollektorsystemet, særlig rett etter installasjonen. Altfor lange kollektorer kan også være en årsak. Trykk på tilbakestill og kontroller om alarmen kommer tilbake. Kontakt installatøren ved tilbakevendende feil.
[E041] Lav brinetemp	Innkommande temperatur på kuldebærer (brine) fra borehull/jordsløyfe er for lav. Trykk på tilbakestill og kontroller om alarmen kommer tilbake. Ved tilbakevendende feil – ta kontakt med installatøren for kontroll av dimensjoneringen av den kalde siden.
[E044] Stopp, høy kompr temp	Det vises tekst ved høy kompressortemperatur. Trykk på tilbakestill og kontroller om alarmen kommer tilbake. Ved tilbakevendende feil, ta kontakt med installatøren.
[E045] Stopp, lav fordamping	Det vises tekst ved lav fordampingstemperatur. Trykk på tilbakestill og kontroller om alarmen kommer tilbake. Ved tilbakevendende feil, ta kontakt med installatøren.
[E046] Stopp, høy fordamping	Det vises tekst ved høy fordampingstemperatur. Trykk på tilbakestill og kontroller om alarmen kommer tilbake. Ved tilbakevendende feil, ta kontakt med installatøren.

Alarmtekst	Beskrivelse
[E047] Stopp, lav sugegass ekspv.	<p>Det vises tekst ved lav sugegasstemperatur. Trykk på tilbakestill og kontroller om alarmen kommer tilbake. Ved tilbakevendende feil, ta kontakt med installatøren.</p>
[E048] Stopp, lav fordamp. ekspv.	<p>Det vises tekst ved lav fordampingstemperatur ekspansjonsventil. Trykk på tilbakestill og kontroller om alarmen kommer tilbake. Ved tilbakevendende feil, ta kontakt med installatøren.</p>
[E049] Stopp, høy fordamp. ekspv.	<p>Det vises tekst ved høy fordampingstemperatur ekspansjonsventil. Trykk på tilbakestill og kontroller om alarmen kommer tilbake. Ved tilbakevendende feil, ta kontakt med installatøren.</p>
[E050] Stopp, lav overopph. ekspv.	<p>Tekst vises ved lav overoppheetingstemperatur ekspansjonsventil. Trykk på tilbakestill og kontroller om alarmen kommer tilbake. Ved tilbakevendende feil, ta kontakt med installatøren.</p>
[E052] Fase 1 mangler	Det vises tekst ved fasebortfall.
[E053] Fase 2 mangler	
[E054] Fase 3 mangler	
[E055] Feil faserekkefølge	<p>Kompressormotoren i produktet må gå i riktig retning. Produktet kontrollerer at fasene er riktig tilkoblet, hvis ikke utløses en alarm. Da må to av fasene til produktet skiftes om. Spenningen til anlegget må brytes for å rette opp denne feilen. Feilen inntreffer som regel kun under installasjon.</p>
[Exxx] 'føler'	<p>Ved feil på føler, eller hvis føler ikke er tilkoblet eller er kortsluttet, samt hvis verdien er utenfor følerens område, vises en alarm. Hvis det er en føler som er viktig for systemets drift, stoppes kompressoren. Da må tilbakestilling skje manuelt etter reparasjon. For disse følerne tilbakesilles alarmen automatisk etter utbedring: [E012] Føler VV-tank (B5), [E140] Føler EVK-tank (B47), [E031] Føler turledning 1 (B18), [E032] Føler turledning 2 (B2), [E030] Føler ute (B15), [E074] Føler rom 1 (B11), [E075] Føler rom 2 (B12), [E005] Føler brine ut, [E003] Føler brine inn, [E028] Føler VPinn, [E029] Føler VPut, [E037] Føler varm gass, [E080] Føler sugegass, [E036] Føler høytrykk, [E043] Føler lavtrykk.</p>
[E057] Motorvern høy strøm	Det er registrert høy strøm til kompressoren. Trykk på tilbakestill og kontroller om alarmen kommer tilbake. Kontakt installatøren ved tilbakevendende feil.
[E058] Motorvern lav strøm	Det er registrert lav strøm til kompressoren. Trykk på tilbakestill og kontroller om alarmen kommer tilbake. Kontakt installatøren ved tilbakevendende feil.
[E061] Makstermostat	<p>Teksten vises hvis produktet har blitt for varmt. Kontroller alltid at maks.termostaten ikke er utløst ved installasjon, siden det er en mulighet for at maks.termostaten (F10) kan ha løst ut hvis kjelen har blitt lagret ekstremt kaldt. Den tilbakesilles ved å trykke inn knappen på elskapet bak fronten.</p>



